

Referencia del Expediente: 10/AT-004448-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 19 de diciembre de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,
MANUEL GARCIA PEREZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1 solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Eléctrica del Oeste, S.A. el estable-

cimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea de alimentación a C.T. núm. 3 de Baños de Montemayor.

Final: C.T. proyectado

Términos municipales afectados: Baños de Montemayor.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,054.

Emplazamiento de la línea: Baños de Montemayor.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: Tipo 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores en KVA.: 160.

Emplazamiento: Baños de Montemayor. C/ Matadero en el T.M. de Baños de Montemayor.

Presupuesto en pesetas: 2.948.392.

Finalidad: Suministro eléctrico a Matadero Industrial y mejora del servicio en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-004778-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 19 de diciembre de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,
MANUEL GARCIA PEREZ

V. Anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de concurso público para la determinación de tipo del Modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura convoca Concurso Público

para la determinación de tipo del modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura.

Modalidad de adjudicación.—Concurso público sin admisión previa.

Presentación de proposiciones.—En el Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en la calle Almendralejo número 14 de Mérida (Badajoz) en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, y antes de las 12 horas del día de vencimiento del plazo.

Apertura de ofertas.—La apertura de proposiciones se efectuará por la Comisión de Compras de la Junta de Extremadura en la Sala de Juntas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, en domicilio anteriormente reseñado, con previa citación fehaciente de día y hora por parte de la Administración a las empresas concurrentes.

Fianza.—Será la que se determine en el oportuno pliego de condiciones.

Plazo de mantenimiento de las ofertas.—El plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener la oferta será de 3 meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

Mérida, a 26 de diciembre de 1990.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo soporte C.T. núm. 3 de Baños de Montemayor.

Final: C.T. proyectado

Términos municipales afectados: Baños de Montemayor.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero-Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,351.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Tresbolillo. Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Barrio «La Glorietta» del término municipal de Baños de Montemayor.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,230.

Potencia total en transformadores en KVA.: 160.

Emplazamiento: Baños de Montemayor. Barrio «La Glorietta» del término municipal de Baños de Montemayor.

Presupuesto en pesetas: 4.239.921.

Finalidad: Suministro a bloques de viviendas y mejora del suministro eléctrica en zona «La Glorietta».

Referencia del Expediente: 10/AT-4984.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de noviembre de 1990.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 165 línea Alcántara-Garrovillas de Eléctricas Pitarch, S.A.

Final: Torre de derivación a C.T. número 4 de Navas propiedad de Eléctricas Pitarch, S.A.

Términos municipales afectados: Navas del Madroño.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 1,762.

Apoyos: Hormigón. Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 13.

Crucetas: Metálicas. Aisladores. Tipo: Suspendido. Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Navas del Madroño.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N.º de transformadores: Tipo 1.