

**CONSEJERIA DE EMIGRACION  
Y ACCION SOCIAL**

*CORRECCION de errores a la Orden de 23 de julio de 1991, por la que se atribuyen las funciones y competencias de la Presidencia del Consejo de Comunidades Extremeñas, en ausencia de su titular, a la Secretaría General Técnica.*

Observado error de forma y omisión en la mencionada Orden, publicada en D.O.E. n.º 58 de 30 de julio de 1991, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 1582, columna derecha, donde dice:

**Artículo único.**—«Se atribuyen las funciones y competencias de la Dirección General de Acción Social durante la primera quincena del mes de agosto, a la Presidencia del Consejo de Comunidades Extremeñas, y durante la segunda quincena del mes de agosto a la Secretaría General Técnica».

Debe decir: «Se atribuyen las funciones y competencias de la Dirección General de Acción Social durante la segunda quincena del mes de agosto a la Secretaría General Técnica».

### III. Otras Resoluciones

**CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

*RESOLUCION de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se resuelve el concurso para la contratación de los Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección, Control y Vigilancia de las obras de Ampliación y Mejora de la Carretera CC-904 de Naval-moral de la Mata a Jarandilla de la Vera. Tramo: intersección con la CC-914 - C-501 (Jarandilla de la Vera).*

Visto el resultado de la Mesa de Contratación celebrada el día 19 de junio de 1991, así como el Informe y Propuesta de Adjudicación que al respecto emite el Servicio de Carreteras, esta Dirección General de Infraestructura, en virtud de las

facultades conferidas por el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta el Reglamento General de Contratación del Estado y en cumplimiento de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de fecha 11 de enero de 1990 (D.O.E. 23.01.90),

**R E S U E L V E**

Adjudicar definitivamente los citados Servicios de Asistencia Técnica a la unión temporal de empresas ALATEC-OTEMA, en la cantidad de 16.200.000 pesetas (dieciséis millones doscientas mil pesetas).

Mérida, 17 de julio de 1991.

El Director General de Infraestructura,  
P.D. 11.01.90 (D.O.E. 23.01.90)  
MIGUEL GARCIA LEDO

### V. Anuncios

**CONSEJERIA DE AGRICULTURA,  
INDUSTRIA Y COMERCIO**

*AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el es-

tablecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo Metálico N-8 Línea Sub. Santa Marina -Sub. Nevero.

Final: Sub. Nevero.

Término Municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 66.

Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio, Acero.  
 Longitud total en kms.: 1,800.  
 Emplazamiento de la línea: Urb. Abtusa Sub.  
 Sta. Marina-Sub. El Nevero.  
 Presupuesto en pesetas: 45.020.766.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en  
 la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-  
 012896.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-  
 creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de  
 20 de octubre, se somete a información pública la  
 solicitud formulada, para que pueda ser examina-  
 do el expediente en este Servicio Territorial y for-  
 mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-  
 nas en el plazo de treinta días contados a partir  
 del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de febrero de 1991.

*AUTORIZACION Administrativa de ins-  
 talación eléctrica y declaración, en con-  
 creto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-  
 rritorial a petición de Cía. Sevillana de Electrici-  
 dad, con domicilio en Badajoz, Parque Castelar, 2,  
 solicitando autorización administrativa para el es-  
 tablecimiento de una instalación eléctrica y decla-  
 ración, en concreto de su utilidad pública, cuyas  
 características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. Telefónica Trajano-C.T. Félix Val-  
 verde.  
 Final: C.T. Proyectado.  
 Término Municipal afectado: Mérida.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en kms.: 0,062.  
 Emplazamiento de la línea: Calle Moreno de  
 Vargas, en Mérida.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N.º de Transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/15,000.  
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).  
 Emplazamiento: Mérida. Calle Moreno de Var-  
 gas, Casa de la Cultura.

Presupuesto en pesetas: 4.246.640.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en  
 la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-  
 012898.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-  
 creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de  
 20 de octubre, se somete a información pública la  
 solicitud formulada, para que pueda ser examina-  
 do el expediente en este Servicio Territorial y for-  
 mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-  
 nas en el plazo de treinta días contados a partir  
 del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de marzo de 1991.

*AUTORIZACION Administrativa de ins-  
 talación eléctrica y declaración, en con-  
 creto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-  
 rritorial a petición de Cía. Sevillana de Electrici-  
 dad, con domicilio en Badajoz, Parque Castelar, 2,  
 solicitando autorización administrativa para el es-  
 tablecimiento de una instalación eléctrica y decla-  
 ración, en concreto de su utilidad pública, cuyas  
 características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea Subt. 20 KV CT. Padres-CT. N-4.  
 Final: C.T. Proyectado.  
 Término Municipal afectado: Fuente de Can-  
 tos.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Cobre.  
 Longitud total en kms.: 0,430.  
 Emplazamiento de la línea: Plaza de Zurbarán,  
 Calle Jesús y Calle Rosa.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N.º de Transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/15,000.  
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).  
 Emplazamiento: Fuente de Cantos. Calle Je-  
 sús.  
 Presupuesto en pesetas: 7.132.273.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en  
 la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-  
 012912.