

Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en Kms: 0,220
 Apoyos: hormigón y metálico.
 Numero total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: recta y metálicas.
 Aisladores:
 Tipo: suspendido.
 Material: vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Casas de Millán.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/
 0,220
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: Casas de Millán.
 Presupuesto en pesetas: 1.750.888
 Finalidad: Traslado de C.T. por nuevas cons-
 trucciones y suministro a nuevos abonados.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005220-
 000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9. del Decre-
 to 2617/66, se somete a información pública la soli-
 citud formulada, para que pueda ser examinado el
 expediente en este Servicio Territorial y formular-
 se las reclamaciones que se estimen oportunas en
 el plazo de treinta días, contados a partir del si-
 guiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de agosto de 1991.

Autorización Administrativa de instala- ción eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-
 rritorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con
 domicilio en Cáceres, calle Viena, 1 solicitando au-
 torización administrativa para el establecimiento
 de una instalación eléctrica cuyas características
 principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea eléctrica de M.T. propiedad de
 Eléctricas Pitarch, S.A. Cañaveral-Casas de Mi-
 llán.

Final: Derivación línea de nuevo trazado a C.T.
 núm. 2.

Términos municipales afectados: Casas de Mi-
 llán.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,195.
 Apoyos: Metálicos-hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Rectas. Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Casas de Millán.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 /
 0,220.

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento: Casas de Millán, calle Calva-
 rio, s/n de Casas de Millán.

Presupuesto en pesetas: 1.582.691.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en
 la zona y suministro a nuevos abonados.

Referencia del Expediente: 10/AT-000302-
 000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-
 creto 2617/66, se somete a información pública la
 solicitud formulada, para que pueda ser examina-
 do el expediente en este Servicio Territorial y for-
 mularse las reclamaciones que se estimen oportu-
 nas en el plazo de treinta días, contados a partir
 del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de agosto de 1991.

Autorización Administrativa de instala- ción eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-
 rritorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con
 domicilio en Cáceres, calle Viena, 1 solicitando au-
 torización administrativa para el establecimiento
 de una instalación eléctrica cuyas características
 principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea eléctrica propiedad del
 Ayuntamiento de Zarza la Mayor de alimentación
 a grupos elevación de agua.

Final: C.T. proyectado de 160 KVAS.

Términos municipales afectados: Zarza la Ma-
 yor.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 1,258.

Apoyos: Hormigón-metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 12.

Crucetas: Bóvedas. Rectas. Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Paraje «Egido» en Zarza la Mayor.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,398 / 0,230.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,398 / 0,230.
Potencia total en transformadores: 260 (KVA).
Emplazamiento: Zarza la Mayor. Carretera de Moraleja y calle San Gregorio en Zarza la Mayor.
Presupuesto en pesetas: 5.391.113.
Finalidad: Suministro a depuradora de aguas y mejora del servicio en la zona.
Referencia del Expediente: 10/AT-005107-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de agosto de 1991.

Autorización Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea propiedad de Eléctricas Pitarch, denominada Zarza la Mayor-Ceclavín.
Final: C.T. proyectado de 250 KVAS.
Términos municipales afectados: Ceclavín.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-Acero-Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,365.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 3.
Crucetas: Tresbolillo. Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Ceclavín.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie cubierto.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,800 / 0,398 / 0,230.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,800 / 0,398 / 0,230.
Potencia total en transformadores: 350 (KVA).
Emplazamiento: Ceclavín. Calle Eljas y Avenida del Encinar en Ceclavín.
Presupuesto en pesetas: 4.599.616.
Finalidad: Desvío de línea por nuevas construcciones y mejora del servicio en la zona.
Referencia del Expediente: 10/AT-005210-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de agosto de 1991.

Autorización Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220 / 0,127.
Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
Emplazamiento: Garrovillas. Carretera de Navas del Madroño, s/n en Garrovillas.
Presupuesto en pesetas: 1.260.255.
Finalidad: Suministro a nuevas construcciones y mejora del servicio en la zona.
Referencia del Expediente: 10/AT-005144-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-