

sejería, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente

RESUELVO:

Adjudicar a la empresa CASUAN, S.A., la adjudicación de la referida obra, por un importe total de cinco millones quinientas veinticinco mil pesetas (5.525.000 ptas.) que representa un coeficiente de adjudicación de 0,99873463 sobre el presupuesto de contrata.

Mérida, a 8 de octubre de 1991.

El Consejero de Agricultura y Comercio,
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

RESOLUCION de 8 de octubre de 1991, de la Consejería de Agricultura y Comercio por la que se adjudica la obra de «Báscula puente de 60 Tm. para el Ayuntamiento de Portaje (Cáceres). Expte. núm. 05.01.0700».

Autorizada por Resolución de esta Consejería la contratación de las obras «Báscula puente de 60 Tm. para el Ayuntamiento de Portaje (Cáceres). Expte. N.º 05.01.0700» por el sistema de contratación directa, vista la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de Contratación de Obras de esta Consejería, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente

RESUELVO:

Adjudicar a la empresa D. José Manuel González Calzada, la ejecución de la referida obra, por un importe total de cinco millones doscientas noventa y cinco mil pesetas (5.295.000 ptas.) que representa un coeficiente de adjudicación de 0,97679309 sobre el presupuesto de contrata.

Mérida, a 8 de octubre de 1991.

El Consejero de Agricultura y Comercio,
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

RESOLUCION de 8 de octubre de 1991, de la Consejería de Agricultura y Comercio por la que se adjudica la obra de «Viviendas pastores y refugio ganado M.U.P. núm. 43 en Jerte (Cáceres). Expte. núm. 05.02.0105».

Autorizada por Resolución de esta Consejería

la contratación de las obras «Vivienda pastores y refugio ganado M.U.P. n.º 43 en Jerte (Cáceres). Expte. 05.02.0105» por el sistema de contratación directa, vista la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de Contratación de Obras de esta Consejería, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente

RESUELVO:

Adjudicar a la empresa Construcciones Butreras, S.L., la ejecución de la referida obra, por un importe total de ocho millones novecientas cincuenta mil pesetas (8.950.000 ptas.) que representa un coeficiente de adjudicación de 0,99309913 sobre el presupuesto de contrata.

Mérida, a 8 de octubre de 1991.

El Consejero de Agricultura y Comercio,
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

**CONSEJERIA DE INDUSTRIA
Y TURISMO**

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública, el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberduero, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea de M.T. de Iberduero, S.A. Cañamero-Berzocana.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Cañamero.

Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en Kms.: 0,201.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Cruce: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido.
 Material: Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Estación de radioenlaces en Berzocana.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Núm. de transformadores: Tipo 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 25.
 Emplazamiento: Cañamero, estación de radioenlaces en Berzocana.
 Presupuesto en pesetas: 1.579.161.
 Finalidad: Suministro de energía a la estación de radioenlaces de la Compañía Sevillana de Electricidad.
 Referencia del expediente: 10/AT-004368-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, a 30 de agosto de 1991.

El Jefe del Servicio de Energía,
 MANUEL GARCIA PEREZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública, el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y de-

claración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberduero, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea denominada carretera de Valencia de Alcántara.
 Final: Centros de transformación proyectados 2 y 3.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales
 Conductores: Aluminio-aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,566.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «Los Castellanos».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores:
 Tipo: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Tipo 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Tipo 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 1.890.
 Emplazamiento: Cáceres. Urbanización «Los Castellanos» en Cáceres.
 Presupuesto en pesetas: 14.156.510.
 Finalidad: Atender demanda de energía eléctrica por la construcción de viviendas en la urbanización.
 Referencia del expediente: 10/AT-004557-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio

mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, a 30 de agosto de 1991.

El Jefe del Servicio de Energía,
MANUEL GARCIA PEREZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Finalima-Comunidad Regantes, Santa Isabel, con domicilio en Casatejada, Finca «El Baldío», solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Finalima-Comunidad Regantes, Santa Isabel, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea particular de la comunidad.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Casatejada.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-acero.
Longitud total en Kms.: 0,185.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 3.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Finca «El Baldío» de Casatejada.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,398 / 0,230.
Potencia total en transformadores en KVA 160.

Emplazamiento: Casatejada. Finca «El Baldío» de Casatejada.

Presupuesto en pesetas: 3.536.444.

Finalidad: Riegos.

Referencia del expediente: 10/AT-004186-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, a 3 de septiembre de 1991.

El Jefe del Servicio de Energía,
MANUEL GARCIA PEREZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Coello de Portugal, Iñigo, con domicilio en Madrid, C/ Gutiérrez Solana, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Coello de Portugal, Iñigo, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 200.
Emplazamiento: Talayuela. Finca «El Centenillo» en Talayuela.
Presupuesto en pesetas: 1.625.345.
Finalidad: Aumento de potencia de 75 a 200 KVA.
Referencia del expediente: 10/AT-003226-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio