

en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Núm. 2 de Valverde del Fresno.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Valverde del Fresno.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio

Longitud total en Kms.: 0,450.

Emplazamiento de la línea: Valverde del Fresno.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).

Emplazamiento: Valverde del Fresno. Crta. C-531, Valverde del Fresno.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea, trezada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 0,420.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 80 (KW).

Abonados previstos: 0

Presupuesto en pesetas: 9.101.720.

Finalidad: Suministro eléctrico a nuevas construcciones en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-005212-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de agosto de 1991.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n de línea Jaraicejo-Cañamero.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Cañamero.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,458.

Apoyos: Metálico-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Bóveda Rectas Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Complejo Deportivo de Cañamero.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).

Emplazamiento: Cañamero. Complejo Deportivo en Cañamero.

Presupuesto en pesetas: 2.888.207.

Finalidad: Suministro eléctrico a complejo deportivo.

Referencia del Expediente: 10/AT-005198-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1991.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 45 de la línea de M.T. Montehermoso-Borballón.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Guijo de Coria.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 15.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-Acero.
Longitud total en Kms.: 0,344.
Apoyos: Metálico-Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Bóveda Rectas Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Guijo de Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 15,000 / 0,380 / 0,220.
Potencia total en transformadores: 50 (KVA).
Emplazamiento: Guijo de Coria. Piscinas municipales en Guijo de Coria.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea-Aérea.
Longitud total en Kms.: 0,575.
Voltaje: 380/220.
Potencia: 40 (KW).
Abonados previstos: 1.
Presupuesto en pesetas: 3.500.000
Finalidad: Suministro eléctrico a piscina.
Referencia del Expediente: 10/AT-005200-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1991.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 31 de octubre de 1991 de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se convoca concurso para la contratación de las obras de construcción de Edificio-Sede de cuatro Consejerías y Presidencia de la Junta de Extremadura.

Por la presente se convoca concurso con admisión previa para la contratación de las obras de construcción de Edificio-Sede de cuatro Consejerías y Presidencia de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las siguientes características:

Presupuesto de contrata: 2.495.600.420 pesetas I.V.A. incluido.
Anualidades: 1991: 100.000.000 de pesetas.
1992: 1.000.000.000 de pesetas.
1993: 1.395.600.420 de pesetas.

Plazo de ejecución: 24 meses.
Plazo de garantía: 1 año.
Fianza provisional: Dispensada. Los contratistas habrán de acreditar la clasificación requerida.
Fianza definitiva: 89.198.586 pesetas.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría f.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo J, Subgrupo 1, 2, 4, Categoría e.
Grupo K, Subgrupo 4, 7, Categoría e.

Modelo de proposición económica: Figura anexo al Pliego de cláusulas administrativas particulares.

El proyecto y pliegos podrán ser examinados en los locales de esta Consejería, sitos en Mérida, c/ Enrique Díez Canedo, s/n, Polígono Nueva Ciudad.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 12 horas del día 5 de diciembre de 1991, pudiendo efectuarse en el Registro General de la Consejería, o mediante correo, de acuerdo con el art. 100 del Reglamento General de Contratos del Estado.

Apertura de proposiciones: se efectuará por la mesa de contratación en acto público, en los locales de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, a las 11 horas del día 11 de diciembre de 1991.

Documentos que deben presentar los licitadores: los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

Se hace constar que con fecha 30 de octubre de