

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberduero, S. A., con domicilio en: Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: E.T.D. Albuquerque.

Final: Apoyo 115 en límite provincia CC.

Términos municipales afectados: Albuquerque, San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 45.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio acero.

Longitud total en Kms.: 20,000.

Apoyos: Metálico, hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 115.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: T.M. de Albuquerque, San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara.

Presupuesto en pesetas: 67.774.245.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-012971.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y el artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, a 8 de julio de 1991.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberduero, S. A., con domicilio en: Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n de línea de alimentación a C.T. número 4 de Malpartida de Plasencia.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Malpartida de Plasencia.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio acero.

Longitud total en Kms.: 1,982.

Apoyos: Metálico, hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 14.

Crucetas: Metálicas, bóveda y rectas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Malpartida de Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).

Emplazamiento: Malpartida de Plasencia. Paraje «Molino de vientos» en Malpartida de Plasencia.

Presupuesto en pesetas: 8.072.000.

Finalidad: Suministro eléctrico a polígono industrial.

Referencia del expediente: 10/AT-005172-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y el artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y