

Término municipal afectado: Eljas.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de Servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio, acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,040.  
 Emplazamiento de la línea: Crta. de Valverde del Fresno, s/n en Eljas.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 Número de transformadores: Número 1.  
 Relación de transformación: 15,000 / 0,380 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores: 50 (KVA).  
 Emplazamiento: Eljas. Crta. de Valverde del Fresno, s/n en Eljas.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.  
 Longitud total en Kms.: 0,350.  
 Voltaje: 380/220 V.  
 Potencia: 40 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 2.187.895.  
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005199-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de agosto de 1991.

---

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea de M.T. Malpartida-Arroyo de la Luz.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Malpartida de Cáceres.

Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de Servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio, acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,740.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 6.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido.  
 Material: Vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Patinadero de la charca».

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 Número de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores: 50 (KVA).  
 Emplazamiento: Malpartida de Cáceres. Patinadero de la charca en Malpartida de Cáceres.  
 Presupuesto en pesetas: 4.482.301.  
 Finalidad: Nuevos suministros eléctricos en la zona.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005209-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de agosto de 1991.

---

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, soli-