

Término municipal afectado: Eljas.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de Servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero.
 Longitud total en Kms.: 0,040.
 Emplazamiento de la línea: Crta. de Valverde del Fresno, s/n en Eljas.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores: 50 (KVA).
 Emplazamiento: Eljas. Crta. de Valverde del Fresno, s/n en Eljas.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.
 Longitud total en Kms.: 0,350.
 Voltaje: 380/220 V.
 Potencia: 40 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 2.187.895.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005199-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de agosto de 1991.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea de M.T. Malpartida-Arroyo de la Luz.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Malpartida de Cáceres.

Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de Servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero.
 Longitud total en Kms.: 0,740.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 6.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido.
 Material: Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Patinadero de la charca».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores: 50 (KVA).
 Emplazamiento: Malpartida de Cáceres. Patinadero de la charca en Malpartida de Cáceres.
 Presupuesto en pesetas: 4.482.301.
 Finalidad: Nuevos suministros eléctricos en la zona.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005209-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de agosto de 1991.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, soli-

citando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Torre que se intercalará en la L.A.M.T. Talarrubias-Herrera.

Final: C.T. Guardia Civil proyectado.

Término municipal afectado: Herrera del Duque.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de Servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,574.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido.

Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Herrera del Duque.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Herrera del Duque. Cuartel Guardia Civil.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.

Longitud total en Kms.: 0,560.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 250 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 13.100.066.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-012983.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de septiembre de 1991.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación de Talarrubias.

Final: Subestación de Puerto Peña.

Término municipal afectado: Talarrubias.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de Servicio en Kv.: 132.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio, acero.

Longitud total en Kms.: 13,650.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 52.

Aisladores: Tipo suspendido.

Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Subestación de Talarrubias-Subestación de Puerto Peña.

Presupuesto en pesetas: 98.292.000.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-012839.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de octubre de 1991.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, soli-