

Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,220 / 0,126.
 Potencia total en transformadores: 1.260 (KVA).
 Emplazamiento: Santa Marta. Extrarradio de Santa Marta de los Barros.
 Presupuesto en pesetas: 8.395.377.
 Finalidad: Electrificación del Polígono Industrial.
 Referencia del Expediente: 06/AT-018972-013061.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de enero de 1992.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guilen con domicilio en Guareña, Grande, 14 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 68 de la línea propiedad de Iberdrola I, «Guadiana II» en camino de Villagonzalo de Guareña.
 Final: Subestación de 6.500 KVA. en Camino de Villagonzalo de Guareña.
 Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 45.
 Material: Nacional.
 Conductores: Aluminio-Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,550.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 7.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Camino de Villagonzalo de Guareña. Término municipal de Guareña.

SUBESTACION:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 45,000/22,000.
 Potencia total en transformadores: 6.500 (KVA).
 Emplazamiento: Guareña. Camino de Villagonzalo. Término municipal de Guareña.
 Presupuesto en pesetas: 63.495.044.
 Finalidad: Instalación de nueva subestación para suministro eléctrico a la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001618-013066.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de enero de 1992.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en Cáceres, Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 1 de línea derivación a C.T. núm. 2.
 Final: Apoyo núm. 3 de línea derivación a C.T. núm. 2.