

## AREA : TELEFONISTA

<u>APELLIDOS Y NOMBRE</u>	<u>D.N.I.</u>	<u>CONSEJERIA</u>	<u>NºPUESTO</u>	<u>UBICACION</u>
SOL MESA, Carlos del	8.823.959	EMIGRACION Y A.SOCIAL	219	MERIDA

## AREA : LABORANTE

<u>APELLIDOS Y NOMBRE</u>	<u>D.N.I.</u>	<u>CONSEJERIA</u>	<u>NºPUESTO</u>	<u>UBICACION</u>
VALLE GIL, Fidel	6.993.810	OBRAS PUBLICAS,URB.Y M.AMB.	1565	CACERES

### III. Otras Resoluciones

#### CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

*RESOLUCION de 30 de marzo de 1992, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura por la que se adjudica definitivamente el Suministro de Mobiliario para el Pabellón Polideportivo de Badajoz.*

A los efectos de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación, se hace pública la Resolución de Adjudicación Definitiva, por el sistema de Contratación Directa de fecha 27.03.92, correspondiente al Suministro de Mobiliario para el Pabellón Polideportivo de Badajoz, a favor de la Empresa «EL CORTE INGLES» por la cantidad de Seis millones ciento setenta y cinco mil noventa y dos pesetas (6.175.092 pesetas).

Mérida, 30 de marzo de 1992.

El Secretario General Técnico,  
FRANCISCO SANCHEZ CHACON

#### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de*

*Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Coria con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar al Ayuntamiento de Coria el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo Núm. 19, línea circunvalación de Coria.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Coria.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,051.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 5

Crucetas: Rectas

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Junto a carretera de Guijo, Km. 2.