

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 13,200 / 0,220 / 0,380.

Potencia total en transformadores en KVA: 400.

Emplazamiento: Coria. Carretera de Guijo, Km. 2.

Presupuesto en pesetas: 5.911.893.

Finalidad: Suministro a viviendas en Coria.

Referencia del Expediente: 10/AT-004816-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 24 de marzo de 1992.

El Jefe Servicio Territorial,
PEDRO GARCIA ISIDRO

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Eléctricas Pitarch, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea eléctrica propiedad del Ayuntamiento de Zarza la Mayor de Alimentación a grupos elevación de agua.

Final: C.T. proyectado de 160 KVAS.

Término municipal afectado: Zarza la Mayor.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 1,258.

Apoyos: Hormigón-Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 12.

Crucetas: Bóveda-Rectas-Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje «Egido» en Zarza la Mayor.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 13,200/0,398/0,230

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 13,200/0,398/0,230

Potencia total en transformadores en KVA: 260.

Emplazamiento: Zarza la Mayor. Carretera de Moraleja y calle San Gregorio en Zarza la Mayor.

Presupuesto en pesetas: 5.391.113.

Finalidad: Suministro a depuradora de aguas y mejora del servicio en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-005107-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 24 de marzo de 1992.

El Jefe Servicio Territorial,
PEDRO GARCIA ISIDRO

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica Española, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable existente en C.T. Caños.

Final: Cable existente en C.T. San Andrés.
 Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.

Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,103.
 Emplazamiento de la línea: García Paredes.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1
 Relación de transformación: 20,000 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.
 Emplazamiento: Navalmoral de la Mata. Calle García de Paredes.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
 Longitud total en Kms.: 0,188.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 321 (KW).
 Abonados previstos: 3.
 Presupuesto en pesetas: 2.073.220.
 Finalidad: Suministro B.T. viviendas.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005095-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 26 de marzo de 1992.

El Jefe Servicio Territorial,
 PEDRO GARCIA ISIDRO

RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Industria y Turismo de Cáceres, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica,

y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberduero, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de M.T. a 13,2 Kv. de interconexión entre C.T. «Parador» y actual situación del C.T. núm. 4.

Final: C.T. Núm. 4 en su nueva ubicación.
 Término municipal afectado: Guadalupe.

Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,019.
 Emplazamiento de la línea: Calle Nueva en Guadalupe.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Tipo 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores en KVA: 400.
 Emplazamiento: Guadalupe. Calle Nueva en Guadalupe.

Presupuesto en pesetas: 808.093.
 Finalidad: Cambio Ubicación de C.T.

Referencia del Expediente: 10/AT-005161-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 26 de marzo de 1992.

El Jefe Servicio Territorial,
 PEDRO GARCIA ISIDRO