

IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE 1.^a INSTANCIA E INSTRUCCION DE TORRELAGUNA

*ANUNCIO de 6 de abril de 1992, sobre
juicio de faltas núm. 25/88.*

EDICTO

D. Antonio Moreno de la Santa Limia, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Torrelaguna (Madrid).

HAGO SABER: Que en el juicio de faltas núm. 25/88 que se sigue en este Juzgado por Atestado G.C. agresión y amenazas siendo el denunciante y el denunciado:

Se ha dictado providencia, a fin de proceder a la celebración del correspondiente juicio de faltas

por los hechos que se declararon como falta en su día, señalándose para que tenga lugar dicha celebración el próximo día veintidós de junio de 1992 y hora de las 10.40 de su mañana en su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgado, citándose de comparecencia para dicho acto, además de al Ministerio Fiscal, al denunciante y al denunciado.

Y para que conste y sirva de notificación y citación a Domingo Hidalgo Solís, el cual se encuentra en paradero desconocido, se libra el presente para su publicación en el Boletín Oficial de Cáceres.

Dado en Torrelaguna a seis de abril de mil novecientos noventa y dos.

E/

Antonio Moreno de la Santa Limia

La Secretario, (ilegible).

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*ANUNCIO de 9 de marzo de 1992, sobre
autorización Administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005277-000000.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en calle Viena, 12 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Alcántara-Garrovillas.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Brozas.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 15.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-Acero.
Longitud total en Kms.: 0,025.
Apoyos: Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 1.
Cruceetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Proximidad al silo de trigo de Brozas.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie..

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,800 / 0,380 / 0,230.

Potencia total en transformadores en KVA: 100.

Emplazamiento: Brozas. Ctra. Cáceres-Alcántara, proximidad silo del trigo en Brozas.

Presupuesto en pesetas: 1.315.230

Finalidad: Sustitución C.T. existente por encontrarse en mal estado.

Referencia del Expediente: 10/AT-005277-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de marzo de 1992.