

Emplazamiento de la línea: Avda. Ricardo Carapeto.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,220.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 650 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Avda. Ricardo Carapeto.

Presupuesto en pesetas: 8.286.865.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013080.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 21 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013082.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea C.T. El Nardo a C.T. San Onofre.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,085.

Emplazamiento de la línea: C/ El Nardo.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,220 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Plaza Larga.

Presupuesto en pesetas: 4.428.575.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013082.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 24 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013044.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-5 línea aérea M.T. Puebla de la Reina - C.T. Finca La Toledana.

Final: Apoyo N-2 línea aérea M.T. Puebla de la Reina - C.T. Finca La Toledana.

Términos municipales afectados: Puebla de la Reina, Hornachos.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Material: Nacional.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en Kms.: 4,700.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 18.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Finca «El Aguila» en T.M. de Puebla de la Reina y finca «La Reyerta» en T.M. de Hornachos.

Presupuesto en pesetas: 10.563.747.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013044.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 24 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013083.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea C.T. San Roque N-4 a C.T. Toledo.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,040.

Emplazamiento de la línea: C/ Reyes Huertas.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,220

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 800 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. C/ Reyes Huertas.

Presupuesto en pesetas: 5.178.160.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013083.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el pla-

zo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 24 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013085.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-62 línea Valencia del Ventoso-Burguillos del Cerro.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Valverde de Burguillos.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Material: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 1,812.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 10.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Polígono industrial en Valverde de Burguillos.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000 / 15,000 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento: Valverde de Burguillos. Polígono Industrial en Valverde de Burguillos.

Presupuesto en pesetas: 5.404.878.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013085.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el pla-

zo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 28 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013097.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. Bienvenida N-2.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Bienvenida.  
Tensión de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
Material: Nacional.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,252.  
Emplazamiento de la línea: C/ Orgullo.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: Número 1.  
Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,220.  
Potencia total en transformaciones: 250 (KVA).  
Emplazamiento: Bienvenida. Traseras Ayuntamiento.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo:  
Aérea.  
Aérea.  
Aérea.  
Subterránea, simplemente enter.  
Subterránea, simplemente enter.  
Longitud total en Kms.: 0,981.  
Voltaje: 220/127.  
Potencia: 150 (KW).  
Abonados previstos: 110.  
Presupuesto en pesetas: 12.567.210.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013097.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 28 de febrero de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-013098.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo de derivación de la línea a Barcarrota en la actual línea Táliga-Alconchel.  
Final: Apoyo de paso a Subt. para entrada a C.T. N-1 de Alconchel.  
Términos municipales afectados: Táliga, Alconchel.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio, acero.  
Longitud total en Kms.: 4,510.  
Apoyos: Metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 21.  
Crucetas: Tresbolillo.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: La línea atraviesa los terrenos existentes entre Táliga y Alconchel y que se relacionan en la lista de propietarios y en el plano de situación.  
Presupuesto en pesetas: 15.374.640.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013098.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el pla-