

*ANUNCIO de 28 de febrero de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001618-013093.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. intemperie N-3.  
Final: C.T. proyectado Trinidad.  
Término municipal afectado: Alange.  
Tipos de línea: Aérea y subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 22/10.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,775.  
Emplazamiento de la línea: Varias calles.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: Número 1.  
Relación de transformación: 20,000/10,000 / 0,220/0,127.  
Potencia total en transformadores: 200 (KVA).  
Emplazamiento: Alange. C/ Trinidad.  
Presupuesto en pesetas: 10.134.485.  
Finalidad: Atender la demanda de la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001618-013093.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de febrero de 1992.

*ANUNCIO de 24 de marzo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-000084-013122.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de La Ernestina, S.A., con domicilio en Cabeza del Buey, La Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas ca-

racterísticas principales son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Origen: Centro de transformación N-6, situado en el barrio «Ciudad Jardín», de Cabeza del Buey, propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Final: Centro de transformación N-8, situado en el Centro de Salud, de Cabeza del Buey, propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Término municipal afectado: Cabeza del Buey.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 1,080.

Emplazamiento de la línea: La línea sale del C.T. 6 y recorre el camino de la Fuente del Peral hasta el C.T. 8.

Presupuesto en pesetas: 6.614.392.

Finalidad: Interconexión entre los CC. TT. números 6 y 8.

Referencia del expediente: 06/AT-000084-013122.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de marzo de 1992.

*ANUNCIO de 1 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005276-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Paseo «Los Santos».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Brozas.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,470.