

ANUNCIO de 28 de febrero de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001618-013093.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. intemperie N-3.
Final: C.T. proyectado Trinidad.
Término municipal afectado: Alange.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 22/10.
Materiales: Nacional.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,775.
Emplazamiento de la línea: Varias calles.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 20,000/10,000 / 0,220/0,127.
Potencia total en transformadores: 200 (KVA).
Emplazamiento: Alange. C/ Trinidad.
Presupuesto en pesetas: 10.134.485.
Finalidad: Atender la demanda de la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001618-013093.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de febrero de 1992.

ANUNCIO de 24 de marzo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-000084-013122.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de La Ernestina, S.A., con domicilio en Cabeza del Buey, La Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas ca-

racterísticas principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Origen: Centro de transformación N-6, situado en el barrio «Ciudad Jardín», de Cabeza del Buey, propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Final: Centro de transformación N-8, situado en el Centro de Salud, de Cabeza del Buey, propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Término municipal afectado: Cabeza del Buey.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 1,080.

Emplazamiento de la línea: La línea sale del C.T. 6 y recorre el camino de la Fuente del Peral hasta el C.T. 8.

Presupuesto en pesetas: 6.614.392.

Finalidad: Interconexión entre los CC. TT. números 6 y 8.

Referencia del expediente: 06/AT-000084-013122.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de marzo de 1992.

ANUNCIO de 1 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005276-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Paseo «Los Santos».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Brozas.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,470.

Emplazamiento de la línea: Brozas.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 2.

Relación de transformación: 13,800 / 0,230 / 0,133.

Potencia total en transformadores: 500 (KVA).

Emplazamiento: Brozas. Fraguas, s/n. en el T.M. de Brozas.

Presupuesto en pesetas: 8.436.235.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la localidad.

Referencia del expediente: 10/AT-005276-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1992.

ANUNCIO de 20 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-013134.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A., con domicilio en Don Benito, Ayala, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Desde los centros Telefónica y Esquero (anillo principal).

Final: C.T. a construir.

Término municipal afectado: Don Benito.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,015.

Emplazamiento de la línea: Bajo acerado, bajo tubo calle Esquero.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Don Benito. Calle Esquero, 8 de Don Benito.

Presupuesto en pesetas: 4.399.247.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-013134.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de abril de 1992.

**CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

RESOLUCION de 30 de abril de 1992, por la que se anuncia subasta para la ejecución de las obras de «Mejora del abastecimiento a Majadas de Tiétar».

Se anuncia subasta para la contratación de las obras de «Mejora del abastecimiento a Majadas de Tiétar».

Presupuesto de contrata: 30.000.000 de pesetas.

Anualidades: 1992, 20.000.000 de pesetas. 1993, 10.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Plazo de garantía: 1 año.

Fianza provisional: Dispensada.

Fianza definitiva: 1.200.000 pesetas.

Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c. Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c.

El proyecto podrá examinarse en los locales de esta Consejería, sitios en Mérida, c/ Enrique Díez Canedo, s/n (Polígono Nueva Ciudad).

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 12 horas del día 9 de junio de 1992.

La apertura de proposiciones se realizará en acto público celebrado en la Sala de Juntas de esta Consejería a las 11 horas del día 22 de junio de 1992.