

tablecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-25 L.A.M.T. «Puerto Peña-Peloché» (1.ª Fase).

Final: Apoyo N-3 existente en Peloché.

Términos municipales afectados: Talarrubias, Herrera del Duque.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio Acero.

Longitud total en kms.: 9,921.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 59.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo Suspendido. Material Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Circunvalación embalse «García Sola».

Presupuesto en pesetas: 31.053.943.

Finalidad: Cerrar en anillo las líneas E.T.D. Talarrubias-Fuenlabrada de los Montes-Herrera del Duque-Peloché y E.T.D. Talarrubias-Presa Puerto Peña.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013149.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de abril de 1992.

ANUNCIO de 10 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-001115-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea denominada Torre de Santa María-Valdefuentes.

Final: C.T. núm. 1 de Valdefuentes.

Término municipal afectado: Valdefuentes.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,280.

Emplazamiento de la línea: C/ Cañadilla en el T.M. de Valdefuentes.

Presupuesto en pesetas: 5.725.803.

Finalidad: Desvío de trazado y tipo de línea por nuevas construcciones en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-001115-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de abril de 1992.

ANUNCIO de 10 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-010177-013135.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

SUBESTACION:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 132,000/45,000.

N. de transformadores: 2.

Relación de transformación: 45,000 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 15.800 (KVA).

Emplazamiento: Talarrubias. Subestación de transformación.

Presupuesto en pesetas: 298.290.000.

Finalidad: Nueva subestación de transformación en Talarrubias.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013135.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el

expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de abril de 1992.

ANUNCIO de 31 de marzo de 1992, sobre autorización administrativa de instalaciones eléctricas, Refs.: 10/AT-010177-013059-77-68-69-70 y 71.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: De cada derivación tiene lugar en los CC. TT. existentes.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en kms.: 8,932.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 70.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo Suspendido. Material Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: C.T. Las Malvas.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en kms.: 1,402.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: Las Malvas y Novillarejo

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en kms.: 2,756.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: La Torera.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en kms.: 1,766.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: Isla Corda y Cordero.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en kms.: 1,555.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

LINEA ELECTRICA:

Origen: De cada derivación tiene lugar en la línea general ETD Valdeterres-Manchita.

Final: Finca Los Corvos.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en kms.: 0,688.

Emplazamiento de la línea: Riegos Manchita.

Presupuesto en pesetas: 22.959.527.

Finalidad: Mejora del suministro en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013059-67-68-69-70-71.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 31 de marzo de 1992.