

Emplazamiento de la línea: Calle Fernando Gastón.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,220.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Callejón en Fernando Gastón.

Presupuesto en pesetas: 4.659.660.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013138.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 7 de abril de 1992.

*ANUNCIO de 7 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013139.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-8 de la línea «Polígono El Prado-seccionamiento norte».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,075.

Emplazamiento de la línea: Polígono El Prado.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Mérida. Semilleros empresas.

Presupuesto en pesetas: 6.653.384.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013139.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 7 de abril de 1992.

*ANUNCIO de 9 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013136.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea del C.T. Abtusa N-1 al C.T. Central Telefónica Universidad.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,015.

Emplazamiento de la línea: Urbanización Abtusa.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Urbanización Abtusa.

Presupuesto en pesetas: 3.197.440.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013136.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de abril de 1992.

*ANUNCIO de 10 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013145.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación «Villafranca» en Villafranca de los Barros.

Final: «Zafra» en Zafra.

Términos municipales afectados: Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Zafra.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 66.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 16,500.

Apoyos: Metálico.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: TT.MM. indicados.

Presupuesto en pesetas: 86.000.000.

Finalidad: Atender la demanda de energía en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013145.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportu-

nas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de abril de 1992.

*ANUNCIO de 14 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-009186.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 2.237.085.

Finalidad: Sustituir un seccionador en carga por un interruptor automático en el centro de seccionamiento de Alconchel.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-009186.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de abril de 1992.

*ANUNCIO de 14 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-010796.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 237.085.

Finalidad: Colocación interruptor en carga, en centro seccionamiento de Villanueva del Fresno.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-010796.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la