

Final: Derivación a Garbayuela en la localidad de Fuenlabrada.

Términos municipales afectados: Talarrubias, Puebla de Alcocer, Garbayuela, Fuenlabrada de los Montes.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 28,608.

Apoyos: Hormigón Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 181.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Talarrubias-Fuenlabrada.

Presupuesto en pesetas: 49.029.277.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013005.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, a 25 de mayo de 1992.

El Jefe del Servicio de Energía,
MANUEL GARCIA PEREZ

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

ANUNCIO de 30 de marzo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001724-013131.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Hijos de Francisco Escaso, con domicilio en Fuente del Maestre, Ctra. Villalba, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-65 de la línea de M.T. Villafraanca-Fuente del Maestre, Propiedad de Hijos de Francisco Escaso.

Final: Centro de seccionamiento y medida propiedad de Herederos de Eulalio Escaso, situado en el extrarradio de Fuente del Maestre.

Término municipal afectado: Fuente del Maestre.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,640.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Fuente del Maestre.

Presupuesto en pesetas: 2.680.000.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Referencia del Expediente: 06/AT-001724-013131.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, a 30 de marzo de 1992.

ANUNCIO de 30 de marzo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001724-013132.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Francisco Escaso, con domicilio en Fuente del Maestre, Ctra. de Villalba, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica

cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-8 de la línea de M.T. C.T. fábrica-C.T. Ronda, propiedad de Hijos de Francisco Escaso.

Final: C.T. Ronda, situado en la calle Ronda, en Fuente del Maestre, propiedad de Hijos de Francisco Escaso.

Término municipal afectado: Fuente del Maestre.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero-Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,435.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Proximidades de la C/ Ronda, en Fuente del Maestre.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación:
15,000/0,230/0,127.

Potencia total en transformadores: 125 (KVA).

Emplazamiento: Fuente del Maestre. Nueva urbanización, de COPUMA, junto a la C/ Ronda.

Presupuesto en pesetas: 3.746.411.

Finalidad: Distribución de energía eléctrica.

Referencia del Expediente: 06/AT-001724-013132.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, a 30 de mayo de 1992.

ANUNCIO de 27 de abril de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001732-013157.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Luis Rangel y Hnos., S.A.

con domicilio en Fuentes de León, Santa Lucía, 19, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: Bodonal de la Sierra. Línea a C.T. N-2 Extramuros.

Presupuesto en pesetas: 1.186.156.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001732-013157.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 27 de abril de 1992.

ANUNCIO de 19 de mayo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-000084-013121.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de La Ernestina, S.A., con domicilio en Cabeza del Buey, Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de M.T. a 22 KV procedente del C.T. N-2, al 4 propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Final: C.T. proyectado, propiedad de C.E. «La Ernestina, S.A.».

Término municipal afectado: Cabeza del Buey.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,096.

Emplazamiento de la línea: Parque Municipal de Cabeza del Buey.