

en la primera reunión que mantenga a fecha posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Mérida, 2 de julio de 1992

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*ANUNCIO de 8 de mayo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 10/AT-005306-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Excmo. Ayuntamiento de Coria con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo final de Línea de Alimentación a C.T. para elevación de agua.

Final: C.T. Proyectado.

Término municipal afectado: Coria

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero

Longitud total en Kms. 0,640

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Bóveda, Metálicas

Aisladores: Tipo suspendido, Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje «Vega Collado» en el T.M. de Coria.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).

Emplazamiento: Coria, Finca «Vega Collado» en el T.M. de Coria.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, Simplemente Enter

Longitud total en Kms. 1,425

Voltaje: 380/220

Potencia: 80 (KW).

Abonados previstos: 7.

Presupuesto en pesetas: 4.000.000

Finalidad: Suministro de Energía a casas de labor.

Referencia del Expediente: 10/AT-005306-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 8 de Mayo de 1992

*ANUNCIO de 15 de mayo de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 10/AT-005307-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Excmo. Ayuntamiento de Coria con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo Núm. 10 de la Línea de Alimentación al Pago Valderritos.

Final: C.T. Proyectado.

Término municipal afectado: Coria

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero

Longitud total en Kms. 0,230

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Metálicas

Aisladores: Tipo suspendido, Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Crta. C-511 Naval-moral-Monfortiño, Km. 86 en el T. M. de Coria.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: Coria, Paraje «Valderritos» en el T.M. de Coria.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea. Apoyos Horm. Conduc. Desn.