

dad, con domicilio en Sevilla, Avda. de Borbolla, 5, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

SUBESTACION

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 66,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 5.000 (KVA).

Emplazamiento: Burguillos del Cerro. En la margen izquierda de la Ctra. BA-V-3018 en el P.K. 1,270.

Presupuesto en pesetas: 58.608.500.

Finalidad: Nueva subestación para atender la demanda de energía 15 Kv. en la zona de distribución.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013191.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, a 3 de julio de 1992.

ANUNCIO de 10 de julio de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-018972-013214.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Herederos de Eulalio Escaso, C.B., con domicilio en Santa Marta, Fco. Neila, 32, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-4 (a sustituir) de la línea de Herederos de Eulalio Escaso, C.B. denominada C.T. Muebles a C.T. Pilar.

Final: C.T. a construir.

Término municipal afectado: Santa Marta.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms: 0,064.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Tresbolillo rectas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,220 / 0,127.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores: 560 (KVA).

Emplazamiento: Santa Marta. Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada. Aérea. Trenzada sobre fachada. Aérea. Trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 1,371.

Voltaje: 3 x 220/127.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 11.333.427.

Finalidad: Mejora el servicio en el sector.

Referencia del Expediente: 06/AT-018972-013214.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, a 10 de julio de 1992.

ANUNCIO de 3 de agosto de 1992 por el que se convoca subasta para la adjudicación del proyecto de «Estación de autobuses en Malpartida de Plasencia».

Por la Consejería de Industria y Turismo se va a proceder a la contratación, por el procedimiento de subasta, de la obra correspondiente al proyecto de «Estación de Autobuses en Malpartida de Plasencia (Cáceres)».

1.—Tipo de Licitación: 10.673.308 ptas.

2.—Plazo de Ejecución: 5 meses.

3.—Fianza Provisional: Dispensada.

4.—Clasificación del contratista: No se requiere una específica.