

LINEA ELECTRICA:

Origen: E.T.D. III de Cáceres.
 Final: C.T. 1 - Guadalupe I.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,575.

Emplazamiento de la línea: Calles Lucio Cornelio Balbo, Avenida Hernán Cortés y Avenida Virgen de Guadalupe.

Presupuesto en pesetas: 8.597.576.

Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-005392-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de junio de 1992.

ANUNCIO de 12 de junio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005335-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 0,220/0,045.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 0,220/0,045.

Potencia total en transformadores: 80.000 (KVA).

Emplazamiento de la línea: Casatejada. Proximidades a camino vecinal 9105. Inmediaciones puente sobre el río Tiétar.

Presupuesto en pesetas: 331.500.000.

Finalidad: Aumento de suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-005335-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 12 de junio de 1992.

ANUNCIO de 15 de junio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005322-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. de línea aérea de M.T. «Moraleja-Valverde del Fresno».

Final: Nuevo C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Valverde del Fresno.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,064.

Emplazamiento de la línea: Valverde del Fresno.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Valverde del Fresno. Valverde del Fresno.

Presupuesto en pesetas: 1.775.109.

Finalidad: Cambio de ubicación de C.T. por nuevas construcciones y suministro a nuevos abonados.

Referencia del Expediente: 10/AT-005322-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-

creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de junio de 1992.

ANUNCIO de 26 de junio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-010177-013148.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-6 derivación a «Bacoco» desde L.A.M.T. «Alburquerque-San Vicente de Alcántara».
Final: C.T. Proyectoado.
Término municipal afectado: La Codosera.
Tipos de línea: Área.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacional.
Conductores: Aluminio-Acero. Aluminio-Acero.
Longitud total en Kms.: 2,464.
Apoyos: Metálico Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 14.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Núcleos aislados «Naverredonda» y «Las Juntas», T.M. La Codosera.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,000.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,000.
Potencia total en transformadores: 100 (KVA).
Emplazamiento: La Codosera. «Naverredonda» y «Las Juntas».

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.
Aérea. Trenzada sobre fachada.
Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 4,588.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 18.107.663.

Finalidad: Electrificación de los núcleos aislados «Naverredonda» y «La Junta» del T.M. La Codosera.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013148.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de junio de 1992.

ANUNCIO de 1 de julio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005345-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: E.T.D. Robledo.
Final: Apoyo s/n. línea derivación a Pozo del Rey.
Término municipal afectado: Losar de la Vera.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-Acero. Aluminio-Acero.
Longitud total en Kms.: 1,170.
Apoyos: Metálico Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 9.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Parajes «El Robledo» y Pozo del Rey».
Presupuesto en pesetas: 3.975.755.