

creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de junio de 1992.

*ANUNCIO de 26 de junio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-010177-013148.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-6 derivación a «Bacoco» desde L.A.M.T. «Alburquerque-San Vicente de Alcántara».  
Final: C.T. Proyectoado.  
Término municipal afectado: La Codosera.  
Tipos de línea: Área.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio-Acero. Aluminio-Acero.  
Longitud total en Kms.: 2,464.  
Apoyos: Metálico Hormigón.  
Número total de apoyos de la línea: 14.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Núcleos aislados «Naverredonda» y «Las Juntas», T.M. La Codosera.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,000.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,000.  
Potencia total en transformadores: 100 (KVA).  
Emplazamiento: La Codosera. «Naverredonda» y «Las Juntas».

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.  
Aérea. Trenzada sobre fachada.  
Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 4,588.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 18.107.663.

Finalidad: Electrificación de los núcleos aislados «Naverredonda» y «La Junta» del T.M. La Codosera.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013148.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de junio de 1992.

*ANUNCIO de 1 de julio de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005345-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: E.T.D. Robledo.  
Final: Apoyo s/n. línea derivación a Pozo del Rey.  
Término municipal afectado: Losar de la Vera.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio-Acero. Aluminio-Acero.  
Longitud total en Kms.: 1,170.  
Apoyos: Metálico Hormigón.  
Número total de apoyos de la línea: 9.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Parajes «El Robledo» y Pozo del Rey».   
Presupuesto en pesetas: 3.975.755.