

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Paraje Garganta en el T.M. de Casas del Monte.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 0,230 / 0,127.
Potencia total en transformadores: 125 (KVA).
Emplazamiento: Casas del Monte. Paraje Garganta en el T.M. de Casas del Monte.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.
Longitud total en Kms.: 0,131.
Voltaje: 230-127.
Potencia: 100 (KW).
Abonados previstos: 0.
Presupuesto en pesetas: 1.808.576.
Finalidad: Cambio de ubicación del C.T. por necesidades de nuevas construcciones.
Referencia del expediente: 10/AT-004994-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 30 de enero de 1991.

ANUNCIO de 29 de junio de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013205.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 49 línea circunvalación de Mérida.
Final: C.T. Urbanización «El Vivero».
Término municipal afectado: Mérida.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio, acero. Aluminio
Longitud total en kms.: 0,888.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 4.
Crucetas: Tresbolillo, rectas bóveda.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Zona «El Vivero» en Mérida a la altura del P.K. 338,3 de la carretera N-V.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000 / 15,000 / 0,380.
Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
Emplazamiento: Mérida. Urbanización «El Vivero», proximidades del P.K. 338,3 de la carretera N-V.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Longitud total en Kms.: 6,982.
Voltaje: 3x380/220.
Potencia: 1 (KW).
Abonados previstos: 165.
Presupuesto en pesetas: 44.579.981.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a parcelas sin electrificar.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013205.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de junio de 1992.

ANUNCIO de 29 de junio de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013184.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electrici-

ciudad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 10 línea existente a C.T. Huertas de Fregenal de la Sierra.

Final: C.T. Huertas de Fregenal N.2 (proyecto).

Término municipal afectado: Fregenal de la Sierra.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio

Longitud total en kms.: 1,050.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 6.

Crucetas: Tresbolillo

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Las Huertas de Fregenal de la Sierra.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: Fregenal de la Sierra. Las Huertas de Fregenal de la Sierra.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.

Tipo: Aérea.

Tipo: Aérea.

Tipo: Aérea.

Longitud total en Kms.: 4,206.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 40 (KW).

Abonados previstos: 25.

Presupuesto en pesetas: 12.962.112.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013184.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el pla-

zo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de junio de 1992.

ANUNCIO de 30 de junio de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 06/AT-001788-013202.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Santa Marina N-1.

Final: C.T. Polígono Santa Marina N-2.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio

Longitud total en kms.: 0,340.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polg. Santa Marina N-1 a C.T. Polg. Santa Marina N-2.

Presupuesto en pesetas: 2.741.950.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013202.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de junio de 1992.

ANUNCIO de 30 de junio de 1992, autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 06/AT-001788-013203.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el