

Final: C.T. «Diamante».
 Término municipal afectado: Miajadas.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,440.
 Emplazamiento de la línea: Varias calles de Miajadas.
 Presupuesto en pesetas: 9.286.730.
 Finalidad: Interconexión de CC.TT. para mejora del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005323-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de mayo de 1992.

ANUNCIO de 9 de septiembre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-010177-013226.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., en nombre de C.P. Fuente C, con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-832 L.A.M.T. «Albuquerque-Villar del Rey».
 Final: C.T. Intemperie.
 Término municipal afectado: Villar del Rey.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,090.
 Apoyos: Hormigón-Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas. Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Fuente del Corcho».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo. Intemperie.
 N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: Villar del Rey. Paraje «Fuente del Corcho».

INSTALACIONES DE ALTA TENSION:

Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea.
 Longitud total en Kms.: 1,250.
 Voltaje: 380.
 Potencia: 0 (KW).
 Abonados previstos: 15.
 Presupuesto en pesetas: 5.839.621.
 Finalidad: Nuevos suministros.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013226.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de septiembre de 1992.

ANUNCIO de 15 de octubre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005333-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Laura Otero, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo Núm. 12 línea de circunvalación de Miajadas.
 Final: C.T. «Libertad».
 Término municipal afectado: Miajadas.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,490.
 Emplazamiento de la línea: C/. Santiago en Miajadas.
 Presupuesto en pesetas: 7.405.649.
 Finalidad: Acometida a C.T. «Libertad».
 Referencia del Expediente: 10/AT-005333-000000.
 A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-