

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*ANUNCIO de 16 de septiembre de 1992,
sobre autorización administrativa de ins-
talación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-
013228.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Ter-
ritorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domici-
lio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 4, soli-
citando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica y declara-
ción, en concreto, de su utilidad pública, cuyas ca-
racterísticas principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. a intercalar en L.A.M.T. «Riegos
Habillas».

Final: Instalación proyectada.

Término municipal afectado: Villanueva de la
Serena.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,226.

Apoyos: Metálicos-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: «Cerro de la Bar-
ca».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200/0,380.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: Villanueva de la Serena. Ce-
rro de la Barca.

Presupuesto en pesetas: 2.042.209.

Finalidad: Nuevos suministros.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-
013228.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-
creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de
20 de octubre, se somete a información pública la
solicitud formulada, para que pueda ser examina-
do el expediente en este Servicio Territorial y for-
mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-

nas en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de septiembre de 1992.

*ANUNCIO de 25 de septiembre de 1992,
sobre autorización administrativa de ins-
talación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-
013238.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Ter-
ritorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domici-
lio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, soli-
citando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica y declara-
ción, en concreto, de su utilidad pública, cuyas ca-
racterísticas principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-3 B derivación al C.T. N-2.

Final: C.T. N-2 -existente.

Término municipal afectado: Helechal.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,145.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Helechal.

Presupuesto en pesetas: 2.382.068.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en
la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-
013238.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-
creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de
20 de octubre, se somete a información pública la
solicitud formulada, para que pueda ser examina-
do el expediente en este Servicio Territorial y for-
mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de septiembre de 1992.