

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*ANUNCIO de 16 de septiembre de 1992,
sobre autorización administrativa de ins-
talación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-
013228.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Ter-
ritorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domici-
lio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 4, soli-
citando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica y declara-
ción, en concreto, de su utilidad pública, cuyas ca-
racterísticas principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. a intercalar en L.A.M.T. «Riegos
Habillas».

Final: Instalación proyectada.

Término municipal afectado: Villanueva de la
Serena.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,226.

Apoyos: Metálicos-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: «Cerro de la Bar-
ca».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200/0,380.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: Villanueva de la Serena. Ce-
rro de la Barca.

Presupuesto en pesetas: 2.042.209.

Finalidad: Nuevos suministros.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-
013228.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-
creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de
20 de octubre, se somete a información pública la
solicitud formulada, para que pueda ser examina-
do el expediente en este Servicio Territorial y for-
mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-

nas en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de septiembre de 1992.

*ANUNCIO de 25 de septiembre de 1992,
sobre autorización administrativa de ins-
talación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-
013238.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Ter-
ritorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domici-
lio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, soli-
citando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica y declara-
ción, en concreto, de su utilidad pública, cuyas ca-
racterísticas principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-3 B derivación al C.T. N-2.

Final: C.T. N-2 -existente.

Término municipal afectado: Helechal.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,145.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Helechal.

Presupuesto en pesetas: 2.382.068.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en
la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-
013238.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del De-
creto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de
20 de octubre, se somete a información pública la
solicitud formulada, para que pueda ser examina-
do el expediente en este Servicio Territorial y for-
mularse las Reclamaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de septiembre de 1992.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-013242.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 16 de la línea A.M.T. «Castillo de La Encomienda».

Final: Apoyo 22 proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,800.

Apoyos: Hormigón-metálico.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: La Encomienda.

Presupuesto en pesetas: 3.138.267.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013242.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de septiembre de 1992.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-013239.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 4, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declara-

ción, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-147 LAMT. 20 KV. «Talarrubias-Casa de Don Pedro».

Final: Apoyo N-234 LAMT. 20 KV. «Villanueva de la Serena-Orellana».

Términos municipales afectados: Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela.

Tipos de línea. Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 8,994.

Apoyos: Hormigón-metálico.

Número total de apoyos de la línea: 18.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: T.M. de Orellana de la Sierra y Navalvillar de Pela.

Presupuesto en pesetas: 10.683.192.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013239.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de septiembre de 1992.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 1992, por el que se convoca subasta para la adjudicación del proyecto de «Estación de Autobuses en Don Benito».

Por la Consejería de Industria y Turismo se va a proceder a la contratación, por el procedimiento de subasta, de la obra correspondiente al proyecto de «Estación de Autobuses en Don Benito (Badajoz)».

1.—Tipo de licitación: 135.000.000 de pesetas.

2.—Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Fianza provisional: Dispensada.

4.—Clasificación de contratista: Grupo C, Subgrupo todos; Categoría d).

En ella las circunstancias de la contratación serán las siguientes: