

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Torreorgaz.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 380,00/ 220,000.  
Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
Emplazamiento: Torreorgaz. Prolongación C/. Juan Ramón Jiménez.  
Presupuesto en pesetas: 1.677.009.  
Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora del servicio en la zona.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005567-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de julio de 1993.

#### **ANUNCIO de 20 de julio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005565-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A., con domicilio en C/ Viena, 12, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### SUBESTACION:

Tipo: Intemperie.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 46,000 / 13,800.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 46,000 / 13,800.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,800 / 380,000 / 220,000.  
Potencia total en transformadores: 8325 KVA.  
Emplazamiento: Sierra de Fuentes - Paraje «Fuente La Pizarra» en el T.M. de Sierra de Fuentes.  
Presupuesto en pesetas: 84.300.875.

Finalidad: Mejora del suministro en A.T. en Sierra de Fuentes, Santa Marta de Magasca, Torreorgaz, Torremocha y Torrequemada.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005565-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de julio de 1993.

#### **ANUNCIO de 28 de julio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013414.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A. con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n L.A.M.T. Vegas Altas.  
Final: T.M. N-4 Proyectada.  
Término Municipal afectado: Valdivia.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio. Acero.  
Longitud total en Kms. 0,374  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 4.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Traseras Cuartel Guardia Civil.  
Presupuesto en pesetas: 1.832.193.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013414.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 de Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser exami-

nado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de julio de 1993.

**ANUNCIO de 28 de julio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013415.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. N-1 de Orellana la Vieja.  
Final: C.T. N-8 proyectado.  
Término municipal afectado: Orellana la Vieja.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,351.  
Emplazamiento de la línea: Calle Real.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000.  
Potencia total en transformadores: 250 KVA.  
Emplazamiento: Orellana la Vieja - Travesía Calle Real.  
Presupuesto en pesetas: 7.336.169.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013415.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de

treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de julio de 1993.

**ANUNCIO de 28 de julio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013416.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo S/N. deriv. 13,2 a C.T. N-2 La Haba.  
Final: C.T. N-3 proyectado.  
Término municipal afectado: La Haba.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio Acero.  
Longitud total en Kms.: 0,026.  
Emplazamiento de la línea: Antigua carretera de Don Benito.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 0,380.  
Potencia total en transformadores: 100 KVA.  
Emplazamiento: La Haba. Antigua carretera de Don Benito.  
Presupuesto en pesetas: 1.061.361.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013416.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de