

treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de julio de 1993.

**ANUNCIO de 28 de julio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-014208-013407.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica de Monesterio, con domicilio en Sevilla, Pastor Landero, 3-1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: LMT Calera Cabeza la Vaca.  
Final: C.T. Proyectoado.  
Término Municipal afectado: Calera de León.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 15/20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms. 0,130.  
Emplazamiento de la línea: Camino Viejo a Cabeza la Vaca s/n.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,398.  
Potencia total en transformadores en KVA: 160.  
Emplazamiento: Calera de León. Camino de Cabeza la Vaca, extramuros.  
Presupuesto en pesetas: 7.540.000.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-014208-013407.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de julio de 1993.

**ANUNCIO de 3 de agosto de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005578-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea subterránea de A.T. de enlace entre CC.TT. «San Francisco» y «Santa Clara».  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cáceres.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,240.  
Emplazamiento de la línea: C/ Miralrío.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
Núm. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.  
Potencia total en transformadores: 250 KVA.  
Emplazamiento: Cáceres. C/ Miralrío.  
Presupuesto en pesetas: 4.749.282.  
Finalidad: Suministro a nuevos abonados.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005578-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de agosto de 1993.