

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Carretera Trujillo-Huertas de Animas.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.  
Potencia total en transformadores: 250 KVA.  
Emplazamiento: Trujillo. Ctra. Trujillo-Huertas de Animas. Urbanización de 50 viviendas de COPUMA.  
Presupuesto en pesetas: 5.146.503.  
Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005539-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de agosto de 1993.

#### *ANUNCIO de 5 de agosto de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005010-000001.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n de la línea de alimentación al C.T. núm. 2.  
Final: C.T. núm. 2.  
Término municipal afectado: Losar de la Vera.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,346.  
Emplazamiento de la línea: Zona matadero en el T.M. de Losar de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 5.800.000.  
Finalidad: Posibilitar nuevas construcciones.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005010-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de agosto de 1993.

#### *ANUNCIO de 5 de agosto de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005547-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 40 de la línea circunvalación I de Talayuela.  
Final: CC.TT. núms. 1 y 5.  
Término municipal afectado: Talayuela.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio Acero.  
Longitud total en Kms.: 1,217.  
Apoyos: Metálico. Hormigón.  
Número total de apoyos de la línea: 10.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Polígono Industrial.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.

Potencia total en transformadores: 1260 KVA.

Emplazamiento: Talayuela. Polígono Industrial en el T.M. de Talayuela.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN:**

Tipo: Aérea.

Aérea.

Aérea.

Aérea.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Longitud total en Kms.: 6,621.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 1008 KW.

Abonados previstos: 120.

Presupuesto en pesetas: 35.316.814.

Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT-005547-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de agosto de 1993.

**ANUNCIO de 5 de agosto de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005554-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una

instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo núm. 9 de la línea denominada «Plasencia-2».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,050.

Emplazamiento de la línea: Parcela 1 del Polígono Industrial.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Plasencia. Polígono Industrial de Plasencia, Parcela 1.

Presupuesto en pesetas: 6.103.118.

Finalidad: Suministro a naves industriales.

Referencia del Expediente: 10/AT-005554-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de agosto de 1993.

**ANUNCIO de 31 de agosto de 1993, por el que se convoca pública licitación para la contratación de las obras, por el procedimiento de adjudicación directa, correspondiente al proyecto de «Acondicionamiento y reforma de quesera experimental para Instituto Tecnológico Agroalimentario de la finca Santa Engracia».**

Por la Consejería de Industria y Turismo se va a proceder a la