

Relación de transformación: 66,000/15,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 5.000
 Emplazamiento: Burguillos del Cerro. En la margen izquierda de la carretera BA-V-3018 en el P.K. 1,270.
 Presupuesto en pesetas: 58.608.500.
 Finalidad: Nueva subestación para atender la demanda de energía 15 KV en la zona de distribución.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013191.

Declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 16 de octubre de 1992.

El Jefe del Servicio,
 MANUEL GARCIA PEREZ

**RESOLUCION de 9 de diciembre de 1992,
 del Servicio Territorial de Cáceres,
 autorizando el establecimiento de la
 instalación eléctrica, Ref.:
 06/AT-005307-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Excmo. Ayuntamiento de Coria, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Excmo. Ayuntamiento de Coria el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 10 de la línea de alimentación al Pago Valde-rritos.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Coria.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,230.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: tipo suspendido. Material Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Carretera C-511 Navalmoral-Monfortiño, Km. 86 en el T.M. de Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 50
 Emplazamiento: Coria. Paraje «Vaderritos» en el T.M. de Coria.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea.
 Apoyos: Hormigón.
 Conduc.: Desn.
 Longitud total en Kms.: 0,230.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 40 (KW).
 Abonados previstos: 8.
 Presupuesto en pesetas: 5.000.000.
 Finalidad: Suministro de energía a viviendas diseminadas.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005307-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 9 de diciembre de 1992.

El Jefe del Servicio Territorial,
 PEDRO GARCIA ISIDRO