

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

**ANUNCIO de 6 de septiembre de 1993,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.:
10/AT-005566-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en C/ Viena, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Subestación de distribución «Jerte II».
Final: C.T. Proyectoado.
Término municipal afectado: Navaconcejo.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,015.
Emplazamiento de la línea: Subestación Jerte II.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.
Potencia total en transformadores en KVA: 210.
Emplazamiento: Navaconcejo. Camino de acceso al Campo de Fútbol.

Presupuesto en pesetas: 4.759.064.
Finalidad: Suministro a nuevos abonados.
Referencia del Expediente: 10/AT-005566-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de septiembre de 1993.

**ANUNCIO de 7 de septiembre de 1993,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.:
10/AT-005570-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en C/ Viena, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Centro de transformación núm. 10.
Final: Centro de transformación núm. 2.
Término municipal afectado: Hervás.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,690.
Emplazamiento de la línea: Calles Asensio Neila, Braulio Navas, Libertad, Travesía Puñuelas y Avenida Piñuelas.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 2.
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 13,200 / 380,000 / 220,000 / 127,000.
Potencia total en transformadores en KVA: 750.
Emplazamiento: Hervás. C.T. 12: C/ Braulio Navas; C.T. 13: C/ Braulio Navas; C.T. 14: Travesía Piñuelas.

Presupuesto en pesetas: 7.166.306.
Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora de la calidad del servicio.
Referencia del Expediente: 10/AT-005570-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de septiembre de 1993.