

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. línea E.T.D. Moraleja-Valverde del Fresno.

Final: Tercer apoyo siguiente de citada línea.

Término municipal afectado: Villamiel.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero .

Longitud total en Kms.: 0,090.

Apoyo: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Plaza de Trevejo.

Presupuesto en pesetas: 498.662.

Finalidad: Posibilitar urbanización de la Plaza de Trevejo.

Referencia del Expediente: 10/AT-005583-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de septiembre de 1993.

ANUNCIO de 11 de octubre de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-018972-013443

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en Francisco Neila, 32, Santa Marta, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Entre los apoyos N-68 y 69 de la línea de Villalba de los Barros, propiedad del peticionario (Exp. 127.781).

Final: Santa Marta de los Barros.

Término municipal afectado: Santa Marta.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,596.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores en KVA: 50.

Emplazamiento: Santa Marta. Extrarradio de Santa Marta de los Barros, junto a Planta Potabilizadora de Aguas Residuales.

Presupuesto en pesetas: 5.373.948.

Finalidad: Dar servicio al Colector N-I de la Planta de Aguas Residuales.

Referencia del Expediente: 06/AT-018972-013443.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de octubre de 1993.

ANUNCIO de 11 de octubre de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-018972-013444

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en Francisco Neila, 32, Santa Marta, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-9 de la línea del peticionario denominada «Derivación al Complejo Canal de Piscinas».

Final: C.T. a construir.