

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n. línea E.T.D. Moraleja-Valverde del Fresno.

Final: Tercer apoyo siguiente de citada línea.

Término municipal afectado: Villamiel.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero .

Longitud total en Kms.: 0,090.

Apoyo: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Plaza de Trevejo.

Presupuesto en pesetas: 498.662.

Finalidad: Posibilitar urbanización de la Plaza de Trevejo.

Referencia del Expediente: 10/AT-005583-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de septiembre de 1993.

**ANUNCIO de 11 de octubre de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-018972-013443**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en Francisco Neila, 32, Santa Marta, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Entre los apoyos N-68 y 69 de la línea de Villalba de los Barros, propiedad del peticionario (Exp. 127.781).

Final: Santa Marta de los Barros.

Término municipal afectado: Santa Marta.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,596.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores en KVA: 50.

Emplazamiento: Santa Marta. Extrarradio de Santa Marta de los Barros, junto a Planta Potabilizadora de Aguas Residuales.

Presupuesto en pesetas: 5.373.948.

Finalidad: Dar servicio al Colector N-1 de la Planta de Aguas Residuales.

Referencia del Expediente: 06/AT-018972-013443.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de octubre de 1993.

**ANUNCIO de 11 de octubre de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-018972-013444**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en Francisco Neila, 32, Santa Marta, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-9 de la línea del peticionario denominada «Derivación al Complejo Canal de Piscinas».

Final: C.T. a construir.

Término municipal afectado: Santa Marta.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv: 15/20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,540.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 2.  
 Cruceas: Rectas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,220 / 0,127.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.  
 Emplazamiento: Santa Marta, junto al Colector N-2 de la Depuradora de Aguas Residuales.

Presupuesto en pesetas: 3.380.837.  
 Finalidad: Dotar de servicio al Colector N-2 de la Depuradora de Aguas Residuales.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-018972-013444.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de octubre de 1993.

#### **ANUNCIO de 29 de octubre de 1993, sobre otorgamiento permiso de explotación núm. 12.208**

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Extremadura, hace saber:

Que ha sido otorgado el permiso de exploración que a continuación se indica, con expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas mineras, meridianos y paralelos.

12.208, MERIDA, Todos los recursos de la Sección C) y en particular arcillas, I.188, 6° 20' O y 38° 56' N; 6° 31' O, y 38° 44' N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

## CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

### **ANUNCIO de 3 de noviembre de 1993, sobre apertura del plazo de solicitudes de plazas en el Centro Infantil de Montijo**

Según lo dispuesto en la Orden de 2 de abril de 1986 de la Consejería de Emigración y Acción Social, y la Orden de 10 de octubre de 1989, que modifica determinados artículos de aquélla, por las que se regula el ingreso en los Centros Infantiles dependientes de la Consejería de Emigración y Acción Social, en la actualidad Consejería de Bienestar Social, se hace pública la apertura de plazo de solicitudes de plazas de niños y niñas en el Centro Infantil de Montijo, de próxima apertura.

El texto completo del anuncio puede consultarse en los tablones de anuncio del S.S.B. del Ayuntamiento de Montijo o en el Servicio Territorial de esta Consejería en Badajoz.

Para la presentación de solicitudes, se abre un plazo de 15 días a partir de la publicación en el DOE.

Mérida, 3 de noviembre de 1993.

### **ANUNCIO de 3 de noviembre de 1993, sobre apertura del plazo de solicitudes de plazas en el Centro de día de minusválidos de Moraleja**

La Consejería de Bienestar Social hace pública la apertura del plazo de solicitudes de plazas en el Centro de Minusválidos de Moraleja, de próxima apertura, funcionando como Centro de día.

Las solicitudes se efectuarán sobre el modelo oficial, ejemplar que será facilitado por los S.S.B., por la Consejería de Bienestar Social y por el Servicio Territorial de Cáceres.