

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo metálico s/n a intercalar en la antigua línea de alimentación al C.T. número 1 que se desmonta.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Pinofranqueado.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,128.

Emplazamiento de la línea: Traseras del Ayuntamiento.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 20,000/380,000/220,000.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Pinofranqueado. Traseras del Ayuntamiento.

Presupuesto en pesetas: 3.956.159.

Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora de la calidad del servicio.

Referencia del expediente: 10/AT-005598-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de octubre de 1993.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. 06/AT-010177-013456.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-19 L.A.M.T. 20 KV derivación a Zalamea de la Serena.

Final: Apoyo N-28 existente.

Término municipal afectado: Zalamea de la Serena.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 1,424.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 10.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Circunvalación Zalamea de la Serena.

Presupuesto en pesetas: 3.984.655.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013456.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de noviembre de 1993.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL

ANUNCIO de 10 de noviembre de 1993, sobre levantamiento de suspensión de licencia para edificar.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de noviembre de 1993, se acordó el levantamiento de la suspensión de licencia adoptado el 5 de noviembre pasado, pero siempre que los actos de edificación a realizar en las zonas afectadas por aquel acuerdo se atengan a lo establecido tanto a la legislación urbanística aplicable antes de la aprobación provisional de la Normas Subsidiarias, así como al contenido de este instrumento de planeamiento y siempre previo el informe del señor Técnico Municipal.

Aceuchal, a 10 de noviembre de 1993.—El Alcalde.