

## III. Otras Resoluciones

### PRESIDENCIA DE LA JUNTA

**RESOLUCION de 18 de noviembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica definitivamente el contrato de Asistencia Técnica «Estudio Sector Madera y Mueble en Hervás y Comarca».**

A los efectos de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación se hace pública la Resolución de adjudicación definitiva, por el sistema de Adjudicación Directa, de fecha 18 de noviembre de 1993, correspondiente a la Asistencia Técnica «Estudio Sector Madera y Mueble en Hervás y Comarca», a favor de la Empresa CESEX, S.A. por la cantidad de 1.975.000 pesetas (I.V.A. incluido).

Mérida, 18 de noviembre de 1993.

El Secretario General Técnico,  
IGNACIO SANCHEZ AMOR

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

**RESOLUCION 18 de noviembre de 1993, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica,**  
Ref.: 06/AT-010177-013197.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola I, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: T.M. a intercalar en línea A.M.T. 22 KV «E.T.D. Castuera-Cabeza del Buey».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Monterrubio de la Serena.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,217.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: T.M. de Monterrubio de la Serena.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Tipo I. Relación de transformación: 22,000/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Monterrubio de la Serena. Calle los Mártires.

Presupuesto en pesetas: 6.417.050.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013197.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 18 de noviembre de 1993.

El Jefe del Servicio Territorial,  
JUAN CARLOS BUENO RECIO