

Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,055.
 Emplazamiento de la línea: Edificio Presidente.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N.º de transformadores: Núm. 1
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Edificio Presidente.
 Presupuesto en pesetas: 5.070.191.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013277.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de diciembre de 1992.

ANUNCIO de 28 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013280.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea del C.T. Pryca al C.T. Perpetuo Socorro N-6.
 Final: C.T. proyectado (La Molineta N-3).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,050.
 Emplazamiento de la línea: Avda. Godofredo Ortega Muñoz.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N.º de transformadores: Núm. 1
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. La Molineta
 Presupuesto en pesetas: 4.597.520.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013280.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de diciembre de 1992.

ANUNCIO de 28 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013252.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de la línea Lobón I-Cementerio Puebla, situado en el borde del cerramiento de la fábrica de viguetas de Hijos de A. Herrera.
 Final: Apoyo existente de entrada y salida al C.T. Fábrica de Bovedillas
 Término municipal afectado: Puebla de la Calzada
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 28.
 Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio. Acero
 Longitud total en Kms.: 0,120.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: 0.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Emplazamiento de la línea (8): Fábrica de Bovedillas de Hijos de A. Herrera en Calzada Romana de Puebla de la Calzada.
 Presupuesto en pesetas: 727.062
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013252.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica. Ref.:
 06/AT-001788-013282.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-14 de la línea al C.T. Ladrillos Alvarez.
 Final: C.T. proyectado. (Convesa).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Aluminio
 Longitud total en Kms.: 0,408.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 5.
 Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. de Madrid.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N.º de transformadores: Núm. 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Ctra. de Madrid.
 Presupuesto en pesetas: 5.961.727.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013282.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica. Ref.:
 06/AT-001788-013285.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Penúltimo apoyo de la línea al actual C.T. sector «Q».
 Final: C.T. proyectado. (Sector Q-2).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 6/20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,085.
 Apoyos: Metálico. Hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 8.