

Conductores: Aluminio. Acero
 Longitud total en Kms.: 0,120.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: 0.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Emplazamiento de la línea (8): Fábrica de Bovedillas de Hijos de A. Herrera en Calzada Romana de Puebla de la Calzada.
 Presupuesto en pesetas: 727.062
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013252.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica. Ref.:
 06/AT-001788-013282.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-14 de la línea al C.T. Ladrillos Alvarez.
 Final: C.T. proyectado. (Convesa).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Aluminio
 Longitud total en Kms.: 0,408.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 5.
 Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. de Madrid.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N.º de transformadores: Núm. 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Ctra. de Madrid.
 Presupuesto en pesetas: 5.961.727.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013282.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica. Ref.:
 06/AT-001788-013285.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Penúltimo apoyo de la línea al actual C.T. sector «Q».
 Final: C.T. proyectado. (Sector Q-2).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 6/20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,085.
 Apoyos: Metálico. Hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 8.

Crucetas: Bóveda. Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Sector «Q» de Valdebótoa.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N.º de transformadores: Núm. 1.
 Relación de transformación: 20,000/6,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Sector «Q».
 Presupuesto en pesetas: 4.299.251.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013285.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de diciembre de 1992.

ANUNCIO de 13 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-004433-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en: Cáceres, C/ Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N.º de transformadores: Núm. 1.
 Relación de transformación: 21,000/0,230/0,133.
 Potencia total en transformadores: 100 (KVA).
 Emplazamiento:
 Robledillo de Trujillo.
 Robledillo de Trujillo.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea. Aérea.

Longitud total en Kms.: 0,517.
 Voltaje: 3x220/127.
 Potencia: 80 (KW).
 Abonados previstos: 150.
 Presupuesto en pesetas: 1.636.519.
 Finalidad: Mejora del suministro en un sector de Robledillo.
 Referencia del expediente: 10/AT-004433-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de enero de 1993.

ANUNCIO de 18 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005437-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación a construir en Sierra de Fuentes propiedad de Eléctricas Pitarch, S.A.
 Final: Apoyo s/n. siguiente al de derivación a finca El Collado.
 Términos municipales afectados: Cáceres. Sierra de Fuentes.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms.: 4,286.
 Apoyos: Hormigón. Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 31.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Sierra de Fuentes-Torreorgaz.
 Presupuesto en pesetas: 9.391.591.
 Finalidad: Dar doble alimentación a las localidades de Torreorgaz, Torreemocha y Torrequemada.
 Referencia del expediente: 10/AT-005437-000000.