

III. Otras Resoluciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

ORDEN de 12 de febrero de 1993, por la que se declara desierto el Servicio de "Limpieza de Oficinas y Dependencias del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico".

Autorizada por Orden de la Consejería la contratación del Servicio de "LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO" Expte.: 12-04-542A-227-00-0001-93 por el sistema de contratación directa, visto el informe emitido por la Mesa de Contratación de Servicios de esta Consejería, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente.

ORDENO: Quedar desierto el Servicio de "LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO".

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 12 de febrero de 1993.

El Consejero de Agricultura y Comercio,
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1992, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando y declarando de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-013148.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y

en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola I, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Apoyo N-6, derivación a "Bacoco", desde L.A.M.T. "Alburquerque-San Vicente de Alcántara".

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: La Codosera.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 Kv.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio Acero - Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 2,464.

Apoyos: Metálico - Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 14.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Núcleos aislados "Naverredonda" y "Las Juntas", T.M. La Codosera.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: Tipo I, Relación de transformación: 13,000.

Tipo I, Relación de transformación: 13,000.

Potencia total en transformadores en KVA: 100.

Emplazamiento: La Codosera. "Naverredonda" y "Las Juntas".

Instalaciones de baja tensión:

Tipo:

Aérea. Trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 4,588.