

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013286.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea subterr. del C.T. Cía. de María al C.T. Cruz Roja.  
Final: C.T. Asisa (Particular).  
Término municipal afectado: Badajoz.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,037.  
Emplazamiento de la línea: Clínica Los Naranjos.  
Presupuesto en pesetas: 1.206.002.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013286.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 29 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013287.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el esta-

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea subterránea del C.T. Los Glacis N-3 al C.T. Perpetuo Socorro N-4.  
Final: C.T. proyectado (Perpetuo Socorro N-8).  
Término municipal afectado: Badajoz.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,050.  
Emplazamiento de la línea: Calle Luis Alvarez Lencero.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/0,380.  
Potencia total en transformadores: 400 (KVA)  
Emplazamiento: Badajoz. Calle Luis Alvarez Lencero.  
Presupuesto en pesetas: 3.865.594.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013287.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-000084-013306.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de La Ernestina, S.A. con domicilio en Cabeza del Buey, Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. N-5 propiedad de C.E. La Ernestina, S.A.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Cabeza del Buey.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 22.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,262.  
 Emplazamiento de la línea: Desde barrio San Roque a Parque C/.  
 Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 22,000/0,127/0,220/0,380.  
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).  
 Emplazamiento: Cabeza del Buey. Plaza de Badajoz.  
 Presupuesto en pesetas: 7.576.654.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-000084-013306.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

**ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-013305.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, Ayala, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Centro «Subestación» calle Espronceda, 1. Don Benito.

Final: Centro Patricia, calle Tras. Alonso Martín s/n., Don Benito.  
 Término municipal afectado: Don Benito.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,371.  
 Emplazamiento de la línea: Bajo-acerados de las calles: Espronceda, Ayala y Alonso Martín con trasera y travesía.  
 Presupuesto en pesetas: 7.276.659.  
 Finalidad: Mejora de la red eléctrica ciudad.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001998-013305.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

**ANUNCIO de 2 de febrero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005452-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**SUBESTACION:**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 0,046/13,002.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de Transformación: 13,200/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores: 12.650 (KVA).  
 Emplazamiento: Hervás. Paraje «El Román» en el T.M. de Hervás.  
 Presupuesto en pesetas: 77.669.819.  
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en el Valle del Ambroz.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005452-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo