

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. N-5 propiedad de C.E. La Ernestina, S.A.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Cabeza del Buey.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,262.
 Emplazamiento de la línea: Desde barrio San Roque a Parque C/.
 Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,127/0,220/0,380.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Cabeza del Buey. Plaza de Badajoz.
 Presupuesto en pesetas: 7.576.654.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-000084-013306.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-013305.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, Ayala, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Centro «Subestación» calle Espronceda, 1. Don Benito.

Final: Centro Patricia, calle Tras. Alonso Martín s/n., Don Benito.
 Término municipal afectado: Don Benito.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,371.
 Emplazamiento de la línea: Bajo-acerados de las calles: Espronceda, Ayala y Alonso Martín con trasera y travesía.
 Presupuesto en pesetas: 7.276.659.
 Finalidad: Mejora de la red eléctrica ciudad.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001998-013305.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

ANUNCIO de 2 de febrero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005452-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

SUBESTACION:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 0,046/13,002.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de Transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 12.650 (KVA).
 Emplazamiento: Hervás. Paraje «El Roma» en el T.M. de Hervás.
 Presupuesto en pesetas: 77.669.819.
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en el Valle del Ambroz.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005452-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo