

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

**ANUNCIO de 18 de diciembre de 1991, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública. Ref: 06/AT-010177-013057.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación 13,002/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: Villanueva de la Serena. Parque núm. 1. Villanueva de la Serena.

Presupuesto en pesetas: 9.111.124.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico a la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013057.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de diciembre de 1991.

**ANUNCIO de 18 de diciembre de 1991, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública. Ref: 06/AT-010177-013058.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de:

Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 2, E.T.D. Villanueva de la Serena-Orellana de la Sierra.

Final: Apoyo número 16 de la misma línea.

Término municipal afectado: Orellana de la Sierra.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en kms.: 0,745.

Apoyos: Metálicos-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores:

Tipo Suspendido.

Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: E.T.D. Villanueva de la Serena-Orellana de la Sierra. Vva. de la Serena.

Presupuesto en pesetas: 4.454.891.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico a la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013058.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de diciembre de 1991.

**ANUNCIO de 15 de octubre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref: 10/AT-005352-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición