

de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. núm. 2.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en kms.: 0,178.
Emplazamiento de la línea: Recinto ferial.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: 2.
Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores: 1.260 (KVA).
Emplazamiento: Cáceres. Recinto ferial.
Presupuesto en pesetas: 9.060.344.
Finalidad: Ampliación y mejora de redes de distribución en recinto ferial.
Referencia del expediente: 10/AT-005352-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de octubre de 1992.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013197.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a peti-

ción de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. a intercalar en línea A.M.T. 22 KV «E.T.D. Castuera-Cabeza del Buey».
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Monterrubio de la Serena.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Nacional.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en kms.: 0,217.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 1.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores:
Tipo: Suspendido.
Material: Vidrio.
Emplazamiento de la línea: T.M. de Monterrubio de la Serena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 22,000/0,220.
Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
Emplazamiento: Monterrubio de la Serena. Calle los Mártires.
Presupuesto en pesetas: 6.417.050.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013197.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de diciembre de 1992.