

ANUNCIO de 4 de enero de 1992, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005436-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: E.T.D. Miajadas.
 Final: Apoyo 47 de la línea proyectada.
 Términos municipales afectados: Miajadas-Escorial.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 44.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en kms.: 6,927.
 Apoyos: Metálicos-Hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 48.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores:
 Tipo: Suspendido.
 Material: Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Términos municipales de Miajadas y Escorial.
 Presupuesto en pesetas: 53.300.830.
 Finalidad: Interconexión de subestaciones para mejorar la regularidad del servicio.
 Referencia del expediente: 10/AT-005436-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de enero de 1993.

ANUNCIO de 4 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005448-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 269 de línea «E.T.D. Moraleja-Valverde del Fresno».
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Eljas.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-Acero.
 Longitud total en kms.: 1,098.
 Apoyos: Metálicos-hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 10.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores:
 Tipo suspendido.
 Material: vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Barrio de la Corredera. Eljas.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15.000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 100 (KVA).
 Emplazamiento: Eljas. «La Mata».

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea, trenzada sobre fachada.
 Aérea, trenzada sobre fachada.
 Aérea, trenzada sobre fachada.
 Longitud total en kms.: 0,701.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 80 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 7.184.307.
 Finalidad: Atender nuevos suministros.
 Referencia del expediente: 10/AT-005448-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta

días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de enero de 1993.

ANUNCIO de 7 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005468-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea aérea de A.T.

Final: C.T. Salamanca I.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero-Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,517.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 6.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores:

Tipo suspendido.

Material: vidrio.

Emplazamiento de la línea: Polígono residencia Cabezarrubia 2-A.

Presupuesto en pesetas: 4.552.270.

Finalidad: Desviación trazado de línea por obras.

Referencia del expediente: 10/AT-005468-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de enero de 1993.

ANUNCIO de 11 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005472-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 9.012 de línea doble circuito «Cáceres-Plasencia» y «Cáceres-Aliseda».

Final: Apoyo núm. 8 de la línea proyectada.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 44.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en kms.: 1,089.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 11.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores:

Tipo: Suspendido.

Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje El Junquillo.

Presupuesto en pesetas: 8.497.290.

Finalidad: Suministro energía a nuevos abonados en urbanización Cabezarrubia 2-A.

Referencia del expediente: 10/AT-005472-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 11 de enero de 1993.

ANUNCIO de 12 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-002399-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: