

Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 23 de la línea a reformar.
 Final: Apoyo 81 de la línea que se reforma.
 Términos municipales afectados: Mohedas, Calzadilla, Huélaga, Casas de Don Gómez.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en kms.: 8,184.
 Apoyos: Metálicos-hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 60.
 Crucetas: Bóveda-metálicas.
 Aisladores:
 Tipo: Suspendido.
 Material: Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Términos municipales de Moheda de Gata, Calzadilla, Huélaga y Casas de Don Gómez.
 Presupuesto en pesetas: 17.629.568.
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona.
 Referencia del expediente: 10/AT-002399-000001.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 12 de enero de 1993.

ANUNCIO de 18 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010088-013292.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Fuente y Cía. S.R.C., con domicilio en Oliva de la Frontera, Pedro Vera, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. denominado «La Benéfica».
 Final: C.T. a construir.
 Término municipal afectado: Oliva de la Frontera.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 15/20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,290.
 Emplazamiento de la línea: Varias calles del casco urbano de Oliva de la Frontera.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,220 / 0,127.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Oliva de la Frontera. C/ Virgen de Guadalupe.
 Presupuesto en pesetas: 10.000.000.
 Finalidad: Dotar de energía al sector, mejorando la misma.
 Referencia del expediente: 06/AT-010088-013292.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de enero de 1993.

ANUNCIO de 19 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005476-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de interconexión entre CC.TT. José Antonio y Ramón y Cajal.

Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,106.
 Emplazamiento de la línea: C/ Luis de Toro (Urbanización San Calixto).

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
 Emplazamiento: Plasencia. C/ Luis de Toro.
 Presupuesto en pesetas: 4.664.375.
 Finalidad: Suministro de energía a nuevos abonados.
 Referencia del expediente: 10/AT-005476-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de enero de 1993.

ANUNCIO de 19 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-018972-013199.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Herederos de Eulalio Escaso CB, con domicilio en Santa Marta, Fco. Neila, 32, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «San Juan»
 Final: C.T. «Gurugú»
 Término municipal afectado: Santa Marta.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en kms.: 0,630.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 5.
 Crucetas: Rectas. Cero.
 Aisladores:
 Tipo: Suspendido.
 Material: Vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Santa Marta de los Barros.
 Presupuesto en pesetas: 2.310.895.
 Finalidad: Cambio de línea existente, por construcciones debajo de la misma.
 Referencia del expediente: 06/AT-018972-013199.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 19 de enero de 1993.

ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-004513-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo a intercalar en la línea Navalmoral de la Mata-Villar del Pedroso.
 Final: C.T. proyectado.
 Términos municipales afectados: Villar del Pedroso.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en kms.: 0,262.