

II. Autoridades y Personal

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y TRABAJO

ORDEN de 5 de marzo de 1993, por la que se modifica la composición del Tribunal n.º 2, publicado por Orden de 19 de febrero de 1993.

En la Orden de 19 de febrero de 1993 (Diario Oficial de Extremadura N.º 22, de 20 de febrero), por la que se convoca turno de ascenso para el personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hacen públicos en su Anexo IV los tribunales que habrán de valorar la fase de prueba objetiva y habiéndose producido renuncia de D.ª Inmaculada González Hidalgo, vocal titular del Tribunal n.º 2, se nombra en su lugar a D. Emilio Sánchez Barquilla.

Mérida, 5 de marzo de 1993.

El Consejero de Presidencia y Trabajo,
MANUEL AMIGO MATEOS

CORRECCION de errores a la Orden de 19 de febrero de 1993, por la que se convoca turno de ascenso para el Personal Laboral al

servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Advertido error por omisión en el Anexo I de la Orden de 19 de febrero de 1993, por la que se convoca turno de ascenso para el personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» N.º 22, de fecha 20 de febrero, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 479, a continuación de puesto n.º de control 10770, debe añadirse el puesto siguiente:

Cendir: 1802.
Puesto CTRL: 10771.
Denominación: Educador.
Ubicación: Trujillo.
Centro de trabajo: C.M. Francisco Pizarro.
Jornada: N.
Grupo/Nivel/Categoría: 2 09 006.
Area funcional: Area de Servicios Sociales.

Mérida, 5 de marzo de 1993.

El Consejero de Presidencia y Trabajo,
MANUEL AMIGO MATEOS

III. Otras Resoluciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de marzo de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se deja sin efecto la de 2 de febrero de 1993, y se adjudica el concurso de determinación de tipo 1/93 del Modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura.

Por resolución de 2 de febrero de 1993 (D.O.E. núm. 18, de 11-2-

93), de esta Consejería, fue adjudicado a la empresa Euroform el Concurso 1/93 de determinación de tipo del Modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura.

Con fecha 26 de febrero del año en curso se recibe comunicación de la mencionada empresa haciéndonos constar la imposibilidad de presentar la documentación exigida en la Ley de Contratos del Estado para contratar con la Administración Pública.

En base a lo anterior y teniendo en cuenta que, según el acta de la sesión de 1 de febrero de 1993 de la Comisión de Compras de la

Junta de Extremadura, la siguiente oferta más ventajosa es la realizada por la empresa Impresos en Continuo de Extremadura, S.L., y en virtud de la Orden de 20 de octubre de 1987 (D.O.E. núm. 85).

RESUELVO

Dejar sin efecto la RESOLUCION de esta Secretaría General Técnica, de 2 de febrero de 1993, sobre adjudicación del Concurso de determinación de tipo 1/93 del Modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura.

Adjudicar a la empresa Impresos en Continuo de Extremadura, S.L., el concurso 1/93 de determinación de tipo del Modelo 50 de Ingreso Oficial de la Junta de Extremadura en el precio ofertado por unidad o juego unitario de 6,843 ptas.

Asimismo, se pone en conocimiento de todas las Consejerías y Organismos Autónomos dependientes de la Junta de Extremadura que deben solicitar a la citada empresa adjudicataria los Modelos 50 que necesiten de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y la presente Resolución. A tales efectos, se reseñan los datos de la empresa adjudicataria IMPRESOS EN CONTINUO DE EXTREMADURA S.L. C/ Fernando Calzadilla, num. 18, entreplanta B (Badajoz). Telef. 23 24 10 y Fax: 23 24 14.

Mérida, 1 de marzo de 1993.

El Secretario General Técnico,
JUAN DURAN MUÑOZ

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

RESOLUCION de 22 de febrero de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica definitivamente las obras de Rehabilitación del Convento de San Antonio en Almendralejo (2.ª fase).

A los efectos de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación se hace pública la Resolución de adjudicación definitiva, por el sistema de Concurso, de fecha 22 de febrero de 1993, correspondiente a las obras de REHABILITACION DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO EN ALMENDRALEJO (2.ª FASE), a favor de la empresa RESGAL, por la cantidad de 179.180.134 Ptas. (I.V.A. incluido).

Mérida, 22 de febrero de 1993.

El Secretario General Técnico,
FRANCISCO SANCHEZ CHACON.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1992, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. Ref.: 06/AT - 010177-013226.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., en nombre de C. P. FUENTE C, con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a IBERDROLA I, S.A. en nombre de C.P. FUENTE C, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-832 L.A.M.T. «ALBUQUERQUE-VILLAR DEL REY».
Final: C.T. intemperie.
Término municipal afectado: Villar del Rey.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
Materiales: Nacionales.
Conductor: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,090.
Apoyos: Hormigón y metálico.
Número total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Paraje «Fuente del Corcho».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores: Tipo, 1.
Relación de transformación: 13,200.
Potencia total en transformadores en KVA: 160.
Emplazamiento: Villar del Rey. Paraje «Fuente del Corcho».
Instalación de baja tensión:
Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.