

tablecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo S/N. doble hormigón de la derivación a C.T. I de Trujillaños. Apoyo número 37 línea a C.T. I de Trujillaños (proyectada).

Final: Apoyo número 39 de la misma derivación. Apoyo número 2 de la línea a Aljucén, donde entronca con la actual.

Términos municipales afectados: Trujillaños y Mirandilla.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 6,175.

Apoyos: Metálico y hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 41.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: TT.MM. de Trujillaños y Mirandilla.

Presupuesto en pesetas: 12.646.836.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en Trujillaños y Mirandilla y Aljucén.

Referencia del Expediente: 06/AT - 010177-012779.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de julio de 1992.

**ANUNCIO de 26 de octubre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 004813-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto,

de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 51 línea Plasencia-Río Tajo (final 1 fase) con derivaciones en: Apoyo 89 a Finca «Mingazo», apoyo 103 a F. «Las Corchuelas» y Ap. 123 a Villareal S. Car.

Final: Apoyo núm. 123 de la línea proyectada.

Términos municipales afectados: Malpartida de Plasencia, Serradilla y Torrejón el Rubio.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 14,072.

Apoyos: Metálico y hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 87.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Inmediaciones carretera «Malpartida de Plasencia-Torrejón el Rubio».

Presupuesto en pesetas: 33.772.562.

Finalidad: Mejora de la calidad en las instalaciones de distribución.

Referencia del Expediente: 10/AT - 004813-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de octubre de 1992.

**ANUNCIO de 5 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT - 010177-013262.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo C-106 línea «Riegos Manchiza» 22 KV.  
 Final: Apoyo número 10 línea «Pueblos de Mérida».  
 Término municipal afectado: Valverde de Mérida.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv: 22 KV.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductor: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 2,668.  
 Apoyos: Metálico y hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 16.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «La Pantojana».  
 Presupuesto en pesetas: 5.354.813.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT - 010177-013262.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 18 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005421-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea subterránea de A.T. «E.T.D.-III a C.T. Guadalupe I».  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Cáceres.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,028.

Emplazamiento de la línea: C/. San Pedro de Alcántara en Cáceres.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformador: 1.

Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Cáceres. San Pedro de Alcántara en Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 4.543.425.

Finalidad: Nuevos suministros de energía

Referencia del Expediente: 10/AT - 005421-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 18 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005422-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo S/N. línea de A.T. «E.T.D. El Robledo-Losar de la Vera».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Losar de la Vera.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.