

Longitud total en Kms.: 0,011.
 Apoyos: Hormigón
 Número total de apoyos de la línea: 1
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipos, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Camino de la Garganta en Losar de la Vera.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformador: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores: 50 KVA.
 Emplazamiento: Losar de la Vera. Camino de la Garganta en el T.M. de Losar de la Vera.
 Instalaciones de baja tensión:
 Tipo: Aérea, trenzada sobre fachada.
 Aérea, trenzada sobre fachada.
 Longitud total en Kms.: 0,156.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 40 KW.
 Presupuesto en pesetas: 4.000.000.
 Finalidad: Nuevos suministros de energía en la zona.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005422-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 19 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica y declaración, en
 concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT -
 005399-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea de interconexión entre C.T. Caja de Ahorros y C.T. Gobierno Civil.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,150.
 Emplazamiento de la línea: C/. Hernando de Soto.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformador: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores: 400 KVA.
 Emplazamiento: Cáceres. Hernando de Soto, s/n. de Cáceres.
 Presupuesto en pesetas: 5.400.269.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005399-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 19 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica y declaración, en
 concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT -
 005420-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 66 de la línea E.T.D. Jaraicejo-Casas de Miravete.
 Final: Apoyo 71 de dicha línea.
 Término municipal afectado: Deleitosa.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,785.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 7.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Deleitosa.
 Presupuesto en pesetas: 4.077.464.
 Finalidad: Posibilitar nuevas edificaciones en Deleitosa.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005420-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005429-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo S/N. de línea de A.T. «Circunvalación I de Jaraíz».
 Final: Polígono industrial, apoyo 19 y sector Valvellidos, apoyo núm. 13.

Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero, Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 3,863.

Apoyos: Metálico y hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 32.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Término municipal de Jaraíz de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 10.705.513

Finalidad: Suministro de energía a Polígono Industrial y mejora de calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT - 005429-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT - 010177-013264.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo P. 108 L.A.M.T. «E.T.D. Alburquerque-Villar del Rey».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villar del Rey.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.