

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo núm. 66 de la línea E.T.D. Jaraicejo-Casas de Miravete.  
 Final: Apoyo 71 de dicha línea.  
 Término municipal afectado: Deleitosa.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,785.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 7.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Deleitosa.  
 Presupuesto en pesetas: 4.077.464.  
 Finalidad: Posibilitar nuevas edificaciones en Deleitosa.  
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005420-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 19 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005429-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo S/N. de línea de A.T. «Circunvalación I de Jaraíz».  
 Final: Polígono industrial, apoyo 19 y sector Valvellidos, apoyo núm. 13.

Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero, Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 3,863.

Apoyos: Metálico y hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 32.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Término municipal de Jaraíz de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 10.705.513

Finalidad: Suministro de energía a Polígono Industrial y mejora de calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT - 005429-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT - 010177-013264.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo P. 108 L.A.M.T. «E.T.D. Alburquerque-Villar del Rey».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villar del Rey.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,182.  
 Apoyos: Metálico y hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 3.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Virgen de la Ribera».

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformador: 1.  
 Relación de transformación: 13,200 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores: 100 KVA.  
 Emplazamiento: Villar del Rey. Paraje «Virgen de la Ribera».  
 Instalaciones de baja tensión:  
 Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.  
 Aérea. Trenzada sobre fachada.  
 Aérea. Trenzada sobre fachada.  
 Aérea. Trenzada sobre fachada.  
 Longitud total en Kms.: 0,690  
 Voltaje: 380-N.  
 Potencia: 0 KW.  
 Abonados previstos: 15.  
 Presupuesto en pesetas: 3.964.436.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT - 010177-013264.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de noviembre de 1992.

#### **ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005390-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea de A.T. denominada «Norte».  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Plasencia.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,012.  
 Emplazamiento de la línea: Plasencia.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores: 1260 KVA.  
 Emplazamiento: Plasencia. Plasencia.  
 Presupuesto en pesetas: 5.944.376.  
 Finalidad: Apoyo a los suministros existentes para el ferial.  
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005390-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de noviembre de 1992.

#### **ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005400-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 2 de línea de A.T. Circunvalación de Madroñera.