

Longitud total en Kms.: 0,182.
 Apoyos: Metálico y hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 3.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Virgen de la Ribera».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformador: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,220.
 Potencia total en transformadores: 100 KVA.
 Emplazamiento: Villar del Rey. Paraje «Virgen de la Ribera».
 Instalaciones de baja tensión:
 Tipo: Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Aérea. Trenzada sobre fachada.
 Longitud total en Kms.: 0,690
 Voltaje: 380-N.
 Potencia: 0 KW.
 Abonados previstos: 15.
 Presupuesto en pesetas: 3.964.436.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT - 010177-013264.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005390-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea de A.T. denominada «Norte».
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,012.
 Emplazamiento de la línea: Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 1260 KVA.
 Emplazamiento: Plasencia. Plasencia.
 Presupuesto en pesetas: 5.944.376.
 Finalidad: Apoyo a los suministros existentes para el ferial.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005390-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005400-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 2 de línea de A.T. Circunvalación de Madroñera.