

Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Madroñera.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,058.
 Apoyos: Hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Zona Polideportivo.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformador: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 KVA.
 Emplazamiento: Madroñera. Zona polideportivo.
 Presupuesto en pesetas: 1.686.283.
 Finalidad: Atender nuevos suministros de energía.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005400-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 25 de noviembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT - 005296-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 19 de línea al Haza de la Concepción.
 Final: Apoyo 70 de la línea proyectada.
 Término municipal afectado: Malpartida de Plasencia.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 7,315.
 Apoyos: Metálico y hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 49.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Haza de la Concepción, paraje «Las Mimbres, La Vega y Anlagares».
 Presupuesto en pesetas: 27.396.655.
 Finalidad: Mejora del servicio en la zona.
 Referencia del Expediente: 10/AT - 005296-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de noviembre de 1992.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 1992, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT - 004954-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformador: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 KVA.
 Emplazamiento: Gata. Cámping de Gata en Gata.